
Графическая часть.



Условные обозначения

- ◇ – фильтр
- ⊖ – расходомер
- ⋈ – запорная арматура
- —— – трубопровод ПП

Повреждения конструктивных элементов внутридомовых инженерных систем.

(2) – нарушение окраски отопительных приборов и стояков
(6) – капельные течи в местах соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры
(7) – нарушение теплоизоляции магистралей и стояков
(13) – протечки запорной арматуры
(14) – следы ремонта в виде частичной замены трубопроводов
(15) – коррозия запорно-регулирующей арматуры
(16) – выход из строя запорной арматуры
(17) – поражение трубопроводов коррозией