Графическая часть.

Условные обозначения

- фильтр
- расходомер
- запорная арматура
- трубопровод стальной
- трубопровод ПП
- трубопровод МП (на схеме рисовать фиолетовым)

Повреждения конструктивных элементов внутридомовых инженерных систем

1. ослабление прокладок и набивки запорной арматуры
2. нарушение окраски отопительных приборов и стояков
3. нарушение теплоизоляции магистралей и стояков
13. протечки запорной арматуры
14. следы ремонта системы в виде частичной замены трубопроводов
15. коррозия запорно-регулирующей арматуры
17. поражение трубопроводов коррозией

