ООО «СТК Инжиниринг»

Опросный лист № 27-26

для заказа установки осушки газа

Наименование показателя		Значение		
Наименование объекта		Установка осушки газа		
Назначение		Осушка очищенного газа до требований ГОСТ 27577-2000		
Количество, шт.		1		
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69		У		
Рабочая среда	Наименование	**УОГ-63**		
	Диапазон изменения величины	Мин.	Норм.	Макс.
	Расход, нм^3/ час (нм^3/ сут)		500(12000)	
	Давление газа рабочее на входе в установку осушки газа, МПа	4,0		5,6
	Давление газа расчетное на входе в установку осушки газа, МПа		6,3	
	Температура рабочая на входе в установку, °С	минус 10		плюс 40
	Содержание кислых компонентов в газе, % мол. H_2S CO_2		 0,004 1,45	
	Плотность газа в с.у., кг/м^3		0,762	
	Содержание мех. примесей на входе, мг/м^3		менее 0,0002	
	Температура точки росы при абсолютном давлении 3,92 МПа (40,0 кг/см^2), ºС: – в зимний период – в летний период	 не выше минус 10,0 не выше минус 10,0		
	Состав газа на входе в установку, мол. %	См. Приложение 1		
Установка	Расчетное давление, МПа	6,3		
	Расчетная температура, °С	60		
	Теплоизоляция	Да		
	Пробозаборные устройства	На линии входа в УОГ, на линии выхода из УОГ		
	Подача метанола	нет		
	Технологическая схема	Предоставить в Приложении		
	Предусмотреть прием дренажей с трубопроводов, осушителей в подставную тару.	Да		
	Свеча сброса газа:	- регенерации; - сброса с предохранительных клапанов;		

Тел. +7(499)404-05-25
E-mail: info@stkengineering.ru
www.stkengineering.ru

ОГРН: 1147847049657
ИНН: 7816580408
КПП: 781601001

Наименование показателя		Значение
		- аварийного опорожнения УОГ; - продувки;
	Наличие влагомера	Да
	Наличие фильтра	Да
	Наличие аварийной отсекающей арматуры для опорожнения УОГ	Да
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009	А
Локальная система управления	Размещение (операторная Заказчика/ блок местной автоматики)	Должна входить в состав УОГ
Характеристика района эксплуатации	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 45
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 45
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С	минус 35
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С	плюс 30
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330	1,5
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330	0,38
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы	6
Система газоанализа		Да
Размещение установки	В обогреваемом блок-боксе с возможностью работы внутри для человека	При условии размещения УОГ на открытой площадке, уточнить возможность исполнения с защитой блока от атмосферных воздействий.
Сведения по системе электроснабжения	Категория надежности электроснабжения I (*при необходимости, уточнить*)	Да
	Исполнение кабеля для подвода питания бронированный/ небронированный	бронированный
Система отопления		электрическое
Исполнение по сейсмостойкости		С0

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Определяемый показатель	Единица измерения	Значение
CH_4	мол.доли компон. (в ст.условиях), %	89,15
C_2H_6		4,92
C_3H_8		1,63
i-C_4H_{10}		0,135
n-C_4H_{10}		0,28
i-C_5H_{12}		0,08
n-C_5H_{12}		0,12
C_6H_{14}		0,014
H_2		Менее 0,001
He		0,023
CO_2		1,45
N_2		2,18
O_2		0,0098
H_2S		0,004