

## نظام معلومات إجراءات الصيانة

### الشبكات

### إجراءات الصيانة

|                            |                          |                                    |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>M<br/>P<br/>I<br/>S</b> | المعدة:                  | رقم المستند: CB-227-r0a            |
|                            | القواطع الزيتية 11 ك ف   | صادرة الى: الشبكات                 |
|                            | DR-50<br>MG              | الموقف: معتمد                      |
|                            | الإجراء:                 | تاريخ الاعتماد: 06 أبريل 2005      |
|                            | الصيانة السنوية (Y1-Y11) | تاريخ المراجعة التالية: أبريل 2010 |

### مقدمة

هذا المستند يبين خطوات الفحص والصيانة 11 التي يجب أن تتم على القاطع سنويا كما هو موضح أعلاه بالرمز Y1 واعد المسودة الأولية لهذا المستند المهندس/ محمد عبد العزيز محمد بقطاع شبكات الاسكندرية ، وقد تم إجراء الاختبار الميداني بمحطة محولات مجمع الغزل يوم 22 أكتوبر 2004

### احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل مع توفر كارت فئة السلامة والصحة المهنية للعاملين بالموقع
- تسوير المكان مع استخدام اللافتات التحذيرية المناسبة
- ارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية مثل الخوذة وأحذية الأمان المناسبة للعمل وكذلك الكمادات
- التأكد من فصل المفتاح وعزله عن القضبان وإخراجه من الخلية
- فصل مصدر التيار المستمر

### العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- طقم عدة مناسب مختلف المقاسات
- قطع نظيفة من الأقمشة
- شحم ، زيت جديد للقاطع ، مادة مزيلة للزيوت ، وزيت للتنزيت ومزيتة
- أدوات السلامة والصحة المهنية مثل الخوذة وكمادات وأحذية أمان
- جهاز قياس أزمنة الفصل والتوصيل للقاطع

### الإجراءات المطلوب تنفيذها

1. فك طبتي الزيت السفلية والعلوية وإنزال الزيت الموجود في كل فارة بالقاطع على حدة
2. فك الجزء السفلي من فارة القاطع بالترتيب
3. فك جميع الأجزاء بمادة مزيلة للزيت وتنظيف مابين الزيت
4. تخفيف الأجزاء بعد الغسيل
5. إعادة تركيب الجزء السفلي بعكس ترتيب الفك
6. تركيب الطابة السفلية ووضع الزيت من الطابة العلوية
7. فك الطابة السفلية لإنزال الزيت مرة أخرى
8. إعادة تركيب الطابة السفلية واحكامها

9. وضع الزيت من الطابة العلوية حتي يظهر منسوب الزيت في مبين الزيت إلى المنسوب المناسب
10. تجربة توصيل وفصل المفتاح
11. عمل اختبار قياس زمن فصل وتوصيل المفتاح

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| اسم الموقع:        | كود القاطع:    |
| اسم القائم بالفحص: | التوقيع:       |
|                    | تاريخ التنفيذ: |