

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات امحولات		إجراءات الصيانة
	رقم المستند: CB-148-r0a	المعدة:
	الشبكات	القاطع الكهربائي الغازي التقليدي 220 ك ف
	الموقف: معتمد	8D4 SIEMENS
	تاريخ الاعتماد: 15 مارس 03	الإجراء:
	تاريخ المراجعة التالية: مارس 2008	الصيانة كل 16 سنة (P1-Y16)

مقدمة.

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة للقاطع الكهربائي الغازي التقليدي 220 ك ف ولتي يجب أن تتم كل 16 سنوات كما هو مبين بأعلاه بالرمز Y16 ، وتم إعداد المسودة الأولى بالتعاون مع محطة محولات اسمنت السويس بشبكات غرب القناة وقام بأعداد المسودة الاولى السيد المهندس ابراهيم شحاته

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل معتمد من الجهة المختصة
- تسوير مكان العمل ووضع لوحات تحذير.

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- خوذة وحذاء أمان

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

الفحص بالعين

1. فحص ضغط الغاز والتأكد من القراءات السليمة للغاز وفي حالة وجود قراءات غير صحيحة يتم اختبار الماتومتر وعمل فحص لتسريب الغاز بالجهاز الخاص بذلك
2. اخذ قراءات عداد مرات التشغيل
3. فحص البوية ودهان الأجزاء التالفة
4. اسحب غاز الـ SF6 من المفتاح باستخدام ماكينة D:10

فحص وحدات القطع

1. افتح كل وحدات القطع للمفتاح (6) وفحص الكونتاكت طبقا لمستند MPIS رقم 149 والتأكد من حالته ويتم تغييره في حالة وجود تآكل كبير به
2. افحص الأجزاء المنزلقة وخوابير الربط في الأجزاء المتحركة في مجموعة نقل الحركة من النظام الهيدروليكي إلى الكونتاكت
3. غير الفلاتر

مجموعة نقل الحركة

1. افحص ونظف اعمدة نقل الحركة operating rod
2. فحص وتنظيف الكونتاكت المساعدة وترتيبها وكذلك مناطق التحميل وكذلك تشحيم أجزاء الربط
3. اعد ملء الغاز

مجموعة التشغيل الهيدروليكي (الميكانزم)

1. تأكد من منسوب الزيت
2. اختبر كل الوصلات الموجودة في مواسير الزيت والتأكد من عدم وجود تسريب بها
3. اسحب الزيت ونظف خزان الزيت والفلاتر
4. افحص اسطوانة التخزين وكذلك الصمامات الرئيسية واسطوانة التشغيل
5. إملأ الزيت مرة أخرى
6. يتم قياس الضغط الابتدائي لغاز النيتروجين من جهة الزيت
7. ارفع الضغط في اسطوانة التخزين إلى الضغط العادي وقيس تيار الطلمبة عند ذلك الضغط
8. قم بتشغيل المفتاح On-Off
9. قم بقياس القوة على صمامات الفتح والقفل القدرة لملفات On - Off
10. قم بقياس أقل ضغط لازم لتشغيل
11. قم بقياس أقل جهد لازم لتشغيل ملفات On - Off
12. اختبار ضغط التشغيل لصمام الأمان
13. اختبر مجموعة قياس الضغط والكثافة B1,B2,B3,B4
14. اختبر مجموعة الكنترول والإشارات
15. اختبر ماتومتر الغاز والزيت
16. قم بقياس استهلاك السخانات (المضادة للتكثيف)
17. اجري اختبارا pole discrepancy في حالة فصل وجه واحد فقط يتم فصل الوجهين الآخرين)
Enforced triple - pole operating feature and the anti - pumping feature

اسم الموقع:	كود المعدة:
القائم بالفحص:	التوقيع:
	تاريخ التنفيذ:

APPROVED