

نظام معلومات إجراءات الصيانة

M P I S	محطات المحولات	إجراءات الصيانة
	رقم المستند: T-032-r0a	المعدة:
	الشبكات صادرة إلى:	محولات القدرة 25 م ف أ جهد 66/11 ك ف
	موقف المستند: معتمد	ترافويونيون
	تاريخ النشر: 3 مارس 2002	الإجراء:
	تاريخ المراجعة التالية: مارس 2007	الصيانة الشهرية للمقاومة المائية (II-M1)

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة للمقاومة المائية II والتي يجب أن تتم شهريا M1 للمحولات جهد 66/11 ك ف ،
تم إعداد المسودة الأولية بمحطة محولات بتهيم 220 ك ف واختبر المستند في 1/1/2002 واعتمد من رئيس القطاع في 17/1/2002

احتياطات الآمان

- فتح أمر شغل
- فصل المحول من الجهتين
- التأكد من عدم وجود جهد باستخدام عصا اختبار وجود الجهد
- وهج الأرضي من الجهتين
- إهداء الخوذة وأحذية الأمان

الأدوات والعدد والأجهزة المستخدمة

- طقم عدة كامل
- قماش وخيش للنظافة
- عصا اختبار وجود الجهد

خطوات العمل المطلوب تنفيذه

- راجع مستوي محلول بيكرونات الصوديوم (بين العلامتين)
- راجع التسريب على جسم التلثك (فحص ظاهري)
- سجل درجة حرارة المحلول
- نظف البوشينج لنقطة التعادل
- نتأكد من سلامة نقطة الاتصال بالأرضي العام بالمحطة

اسم الموقع: كود المعدة: التاريخ بالتنفيذ: التاريخ بالتوقيع:

APPROVED