

1

Alarmas de prioridad UNO

Son notificaciones al personal de Operaciones acerca de una situación inaceptable.

Aumentos de presión por encima del valor de la MOP.

Presión de succión baja en una estación.

¿Qué hacer?

Se requieren acciones por parte del personal de Operaciones para apagar la alarma de los monitores.

Se requiere que el personal documente la acción tomada para aliviar una alarma de prioridad uno.



Nota:

Es obligatorio documentar la acción tomada para cualquier alarma de prioridad UNO.



2

Alarmas de prioridad DOS

Son de aviso. Alertan acerca de un problema o informan el resultado de operaciones normales.

Pueden ser el resultado de:

Algo que se esté realizando programadamente en una estación.

¿Qué hacer?

Las acciones que de la alarma se derivan se toman a discreción, dependiendo de la investigación de la alerta.