TECNOPROYECTOS SOLUCIONES INTEGRALES	**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO** **GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO**	Código: FM-SST-45 Versión: 01 Fecha: 22/06/2026

Fecha:		**Hora inicio:**	
Lugar / frente:		**Orden de trabajo:**	
Actividad:		**Altura aprox.:**	_____ metros
Responsable de la tarea:		**Coordinador TA:**	

1. PERSONAL PARTICIPANTE

Nombre	Cédula	Cargo / rol	Capacitación TA vigente	Firma

2. ANÁLISIS DE PELIGROS, RIESGOS Y CONTROLES

Etapa / tarea	Peligro	Consecuencia	Controles requeridos	Verificación SÍ/NO
Inspección del sitio	Redes energizadas / arco eléctrico	Electrocución, quemaduras, caída secundaria	Des energizar cuando proceda; distancia segura; escalera dieléctrica; EPP eléctrico; control de arco según análisis.	☐ Sí ☐ No
Instalación de escalera	Deslizamiento / volcamiento	Caída a distinto nivel	Base firme y nivelada; ángulo y solape según fabricante; asegurar base y parte superior; no improvisar apoyos.	☐ Sí ☐ No
Ascenso / descenso	Caída de persona	Trauma grave o fatal	Línea de vida vertical y arrestador compatibles; arnés; tres puntos de contacto; manos libres.	☐ Sí ☐ No
Intervención en poste	Caída / sobre alcance	Trauma grave o fatal	Posicionamiento; detención independiente cuando exista riesgo; no sobre alcanzar; anclaje definido.	☐ Sí ☐ No
Herramientas / luminaria	Caída de objetos	Golpes a personal o terceros	Portaherramientas; amarre/izado; delimitación y prohibición de paso bajo el área.	☐ Sí ☐ No
Trabajo en vía pública	Tránsito vehicular / peatones	Atropellamiento / impacto	Conos, barreras, señalización, ayudante y control de acceso; PMT cuando aplique.	☐ Sí ☐ No
Condiciones ambientales	Lluvia, viento, tormenta, humedad	Inestabilidad / mayor riesgo eléctrico	Suspender ante lluvia, tormenta eléctrica, viento peligroso o superficies húmedas no controlables.	☐ Sí ☐ No

3. VERIFICACIONES PREVIAS Y RECURSOS

Ítem	Cumple	Observaciones
Permiso de trabajo en alturas diligenciado y autorizado	☐ Sí ☐ No ☐ N/A	
Escalera dieléctrica inspeccionada y apta	☐ Sí ☐ No ☐ N/A	
Arnés, eslinga, línea de vida, arrestador, conectores y anclaje inspeccionados	☐ Sí ☐ No ☐ N/A	
Casco Clase E con barbuquejo, gafas/careta, guantes aislantes y calzado EH disponibles según tarea	☐ Sí ☐ No ☐ N/A	
Área delimitada y tránsito/peatones controlados	☐ Sí ☐ No ☐ N/A	
Condición eléctrica identificada y controlada	☐ Sí ☐ No ☐ N/A	
Plan y recursos de rescate disponibles; medio de comunicación operativo	☐ Sí ☐ No ☐ N/A	
Herramientas aseguradas y método de izado/descenso definido	☐ Sí ☐ No ☐ N/A	
Condiciones climáticas favorables	☐ Sí ☐ No ☐ N/A	
Poste y punto/método de anclaje verificados; no se improvisan anclajes	☐ Sí ☐ No ☐ N/A	

4. AUTORIZACIÓN / REVALIDACIÓN

Resultado del ATS: ☐ TRABAJO AUTORIZADO ☐ TRABAJO NO AUTORIZADO / SUSPENDIDO

Trabajador autorizado: _____ **Firma:** _____

Coordinador de trabajo en alturas: _____ **Firma:** _____

Responsable que autoriza: _____ **Firma:** _____

Responsable de activar emergencias: _____ **Teléfono:** _____

Revalidar o cancelar el ATS ante cambios de personal, turno, condiciones del sitio, método de acceso, condición eléctrica, clima o cualquier condición que modifique el riesgo.