

অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড - অসুৰক্ষিত কাৰ্য / অৱস্থাৰ প্ৰতিবেদন

MOCK REPORT - SENTRA TEST DATA - NOT A REAL RECORD · Assamese · expected: SIF precursor

স্থান: দুলািয়াজান OCS-4 | তাৰিখ: 16-09-2026 | প্ৰতিবেদন নং: UAUC/AS/0203

পাম্পৰ মটৰ মেৰামতিৰ সময়ত 11 কেভি ফিডাৰ কেবলটো আৰ্থিং নকৰাকৈ এৰি থোৱা হৈছিল। ইলেক্ট্ৰিচিয়ানে লটো নকৰাকৈ কেবল জোৰা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু আইছোলেচন প্ৰমাণপত্ৰ দিয়া হোৱা নাছিল।

তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা: কাম বন্ধ কৰা হ'ল; ফিডাৰ আইছোলেট কৰি আৰ্থিং কৰা হ'ল।

Synthetic test document made by tools/make_mock_reports.py for SENTRA (SIH PS 26165). It describes no real person, event or record.