NOTA DE CÁLCULO SÍSMICA — EXEMPLO FICTÍCIO DE DEMONSTRAÇÃO
Projeto: Moradia Martins (T3, Lisboa, Portugal)

Normas aplicáveis (demo):
NP EN 1998-1 (Eurocódigo 8, parte 1) — Anexo Nacional PT
NP EN 1990 — Bases do projeto

Resumo (saída do motor engines.bet_core.structure.compute):
method: NP EN 1998-1 + AN — método das forças laterais
q: {'habitation': 1.5, 'garage': 2.5, 'annexe': 2.5, 'comble_hab': 1.5}
T1: 0.188
H: 5.85
W_kN: 1051.3
actions: [{'type': 1, 'zone': '1.6', 'agR': 0.35, 'ag': 0.35, 'S': 1.35, 'TB': 0.1, 'TC': 0.6, 'TD': 2.0, 'Sd': 0.787,
governing: 2
Fb_kN: 192.9
storeys: [{'level': '1.º andar', 'z': 2.95, 'W_kN': 789.1, 'm_t': 80.4, 'F_kN': 116.3}, {'level': 'Cobertura (beirado)
directions: [{'dir': 'X (paredes longitudinais)', 'length_m': 21.6, 'pA': 4.9, 'V_Ed': 192.9, 'V_Rd': 493.2, 'ratio':
worst_ratio: 0.415
ok: True
table: [['Zona sísmica (a confirmar)', '1.6', '2.5'], ['a_gR (m/s²)', '0,35', '0,80'], ['Classe de importância II : γ_
intro: Edifício de alvenaria de 2 piso(s), altura H = 5,85 m acima do terreno. Período fundamental estimado T_1 = C_t
notes: ["Neige : NP EN 1991-1-3 AN PT, zone Z2, altitude 190 m → s_k = 0,00 kN/m² (neige non considérée sous 200 m
roof_pitch_deg: 30.01
rafter_length: 6.7
snow_sk: 0.0
snow_mu: 0.8
snow_s: 0.0
g_roof_slope: 0.83
g_roof_plan: 1.11
g_wall: 2.12
g_fin: 1.25
g_clois: 1.0

Hipóteses:
Zona sísmica: 2A (Lisboa) — Anexo Nacional PT
Classe de importância: II (habitação)
Terreno (classe): A/B — a confirmar com estudo geotécnico G2)

Este documento é um EXEMPLO FICTÍCIO DE DEMONSTRAÇÃO.
Não é um documento de licenciamento. Não substitui o visto de um engenheiro de estruturas.