

## CHECK LIST

**PREVENTIVE MAINTENANCE  
PAKET E - BULANAN  
PANEL - PANEL LISTRIK**

Doc. No : CHK/MME/U1/RS3/03

Revised : Original

Due Date : 02 05 2018

Page : 1 of 1

HARI / TANGGAL : .....

NAMA PELAKSANA : 1. .... 4. ....  
2. .... 5. ....  
3. .... 6. ....

WAKTU : ..... s/d ..... WIB

**E/**

## PAKET E - BULANAN PANEL - PANEL LISTRIK

No.	Detail Lokasi
1	Periksa parameter meter-meter pada analog meternya.
2	Periksa indikator lampu R, S, T.
3	Periksa kekencangan koneksi kabel.
4	Periksa fungsi breaker, masih bagus atau sudah loss.
5	Periksa dan bersihkan komponen yang ada di dalam panel dari kotoran/debu.
6	Periksa fungsi system Auto Motorize pada panel emergency (khusus panel LVSB).
7	Periksa kondisi operasi ( arus dan tegangan listrik ).

1	2	3	4	KET :
				WG/MME/U1/RS3/03
1	R. Pantry Office, R. Pracetak, R. Panel Lt.2			
2	R. Panel Lantai 1, Area Reelstand, R. Workshop Mekanik, Mailroom			
3	R. SDU, R. PKG, R. Gense			
4	R. Pompa, Gudang IPAL, Area IPAL, POSKO, Deepwell Depan.			



Catatan:

Beri Tanda " V " jika telah dikerjakan

Beri Tanda " X " jika tidak dikerjakan

Beri Tanda " O " jika ditemukan penyimpangan

dan tulis informasi status pekerjaan dan penyimpangan pada kolom Keterangan.

Team Leader

( )