Planilla para revisar tu baranda

Completala en el balcón con una cinta métrica. Tarda 5 minutos.

Dirección / balcón: _____ Fecha: _____

LO QUE DICE EL CÓDIGO · ART. 3.1.4.3 BARANDAS DE BALCONES


"La baranda o antepecho debe tener una altura no menor a un metro (1,00 m) ni mayor que un metro con veinte centímetros (1,20 m), medidos desde el solado del balcón, y sus caladuras, los espacios entre hierros, balaustres u otros elementos constructivos deben resguardar de todo peligro."

Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires · texto según Ley 6.438 (BOCBA 6194, 17/08/2021)

1 Altura de la baranda

Medí en distintos puntos del balcón (puntas, centro, esquinas).

P1 ____ **P2** ____ **P3** ____ **P4** ____ **P5** ____ cm



Medida más baja ____ cm

Resultado

☐	**Menos de 100 cm**	No llega a la medida mínima
☐	**Entre 100 y 120 cm**	Da la medida
☐	**Más de 120 cm**	Se pasa de la medida máxima

¿Se cambió el piso del balcón o se puso un deck encima? ☐ Sí ☐ No ☐ No sé

Si la respuesta es sí, prestá atención: es la causa más común de que la baranda quede baja.

2 Barrotes y espacios

Espacio más ancho entre barrotes: ____ cm

¿Podría pasar la cabeza o el cuerpo de un chico por algún espacio? ☐ Sí ☐ No

¿Hay barras horizontales o adornos que sirvan de escalón para trepar? ☐ Sí ☐ No

¿Hay espacio libre entre el piso y el borde inferior de la baranda? ☐ Sí ☐ No

3 Estado general

	Bien	Revisar
Óxido, pintura saltada o partes corroídas	☐	☐
Anclajes flojos o fisuras donde la baranda se fija a la losa o al muro	☐	☐
El pasamanos se mueve al empujarlo con la mano	☐	☐
Barrotes sueltos, doblados o soldaduras rotas	☐	☐
Vidrios o paneles rajados o flojos (si tiene)	☐	☐

Esta planilla es una autoevaluación orientativa y no reemplaza la revisión de un profesional.