DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-AR-1 · marți 08.07.2025

Echipa: E-AR-1 · depou Bază operativă Arad (simulată)
Competențe: joasă tensiune, medie tensiune · 3 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul «Tura de mâine», aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

1 oprire · 1,9 km · 5 min drum · 480 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	14:00	Echipă trimisă din timp (furtună)	Zona Arad (Arad)	480	1,9

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: furtună.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 13:55
Întoarcere: echipa rămâne în zonă (furtună)

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto
În mașină: ☐ materiale pentru linii aeriene

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 1 · ETA 14:00 · Echipă trimisă din timp (furtună)

B-20250708-AR-ARAD

Loc: Zona Arad (Arad) · zona AR-ARAD · județ Arad
Coordonate: 46.17670, 21.30110 · activ AR-ARAD · durată 480 min · 1,9 km de la oprirea anterioară

DE CE

- 18 mm de ploaie în 48 de ore
- rafale de 72 km/h în ziua de dinainte
- minima de 17 °C

Scor model: 25% · încredere medie
Pe scurt: Risc de 25% ca peste 1% din clienții zonei să rămână fără curent. Contează cel mai mult: 18 mm de ploaie în 48 de ore și rafale de 72 km/h în ziua de dinainte. Furtuna e așteptată în jurul orei 15:00, cu rafale de până la 53 km/h. Dacă se produce, estimăm circa 5.368 clienți afectați la vârf. În 1 din 3 zile asemănătoare din istoric au fost avarii.

CE FACEȚI

- Fiți în zonă înainte de fereastra de risc (15:00–21:00).
- Rămâneți în zonă până când alerta este ridicată de dispecer.
- Materialele pentru linii aeriene sunt încărcate în vehicul (verificați la plecare).

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Trasabilitate: regulă R-B-PREPOSITION · predicție 7ae3a774-a3ed-4622-b279-38dd31bbb12b · model b-lgbm@409ba59 · audit 731636b1-98f3-46ee-a8f4-a3327c1b95b6

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).