DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-CT-1 · marți 08.07.2025

Echipa: E-CT-1 · depou Bază operativă Constanța (simulată)
Competențe: joasă tensiune, medie tensiune · 3 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul «Tura de mâine», aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

1 oprire · 150,0 km · 214 min drum · 480 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	15:30	Echipă trimisă din timp (furtună)	Zona Slobozia (Ialomița)	480	150,0

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: furtună.

Oprirea 1 · ETA 15:30 · Echipă trimisă din timp (furtună)

B-20250708-IL-SLOBOZIA

Loc: Zona Slobozia (Ialomița) · zona IL-SLOBOZIA · județ Ialomița
Coordonate: 44.56470, 27.35170 · activ IL-SLOBOZIA · durată 480 min · 150,0 km de la oprirea anterioară

DE CE

- maxima de 38 °C
- minima de 22 °C
- radiație solară puternică (27 MJ/m²), aer instabil

Scor model: 22% · încredere mare
Pe scurt: Risc de 22% ca peste 1% din clienții zonei să rămână fără curent. Contează cel mai mult: maxima de 38 °C și minima de 22 °C. Furtuna e așteptată în jurul orei 18:00, cu rafale de până la 46 km/h. Dacă se produce, estimăm circa 1.483 clienți afectați la vârf. În 3 din 3 zile asemănătoare din istoric au fost avarii.

CE FACEȚI

- Fiți în zonă înainte de fereastra de risc (18:00–00:00).
- Rămâneți în zonă până când alerta este ridicată de dispecer.
- Materialele pentru linii aeriene sunt încărcate în vehicul (verificați la plecare).

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Trasabilitate: regulă R-B-PREPOSITION · predicție 0f318a23-ebfe-451b-8295-980540e01179 · model b-lgbm@409ba59 · audit f584bb65-6c01-40c7-a737-99326e1c0acd

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).