DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

# Ordin de lucru

**OL-20250708-E-RS-1 · marți 08.07.2025**

**Echipa:** E-RS-1 · depou Bază operativă Reșița (simulată)
**Competențe:** joasă tensiune, medie tensiune · 3 persoane
**Tura:** 08:00–16:00
**Emitent:** propus de agentul «Tura de mâine», aprobat de dispecer: _____
**Șef de lucrare:** _____ grupa: ___
**Executanți:**

**1 oprire · 0,2 km · 0 min drum · 480 min lucru**

## Itinerar

| Nr. | ETA | Tip | Loc | Min | Km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | Echipă trimisă din timp (furtună) | Zona Reșița (Caraș-Severin) | 480 | 0,2 |

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: furtună.

## Oprirea 1 · ETA 14:00 · Echipă trimisă din timp (furtună)

B-20250708-CS-RESITA

**Loc:** Zona Reșița (Caraș-Severin) · zona CS-RESITA · județ Caraș-Severin
**Coordonate:** 45.30000, 21.89030 · activ CS-RESITA · durată 480 min · 0,2 km de la oprirea anterioară

### DE CE

- maxima de 35 °C
- minima de 20 °C
- rafale de 74 km/h în ziua de dinainte

**Scor model:** 50% · încredere medie
**Pe scurt:** Risc de 50% ca peste 1% din clienții zonei să rămână fără curent. Contează cel mai mult: maxima de 35 °C și minima de 20 °C. Furtuna e așteptată în jurul orei 15:00, cu rafale de până la 58 km/h. Dacă se produce, estimăm circa 2.687 clienți afectați la vârf. În 1 din 3 zile asemănătoare din istoric au fost avarii.

### CE FACEȚI

- Fiți în zonă înainte de fereastra de risc (15:00–21:00).
- Rămâneți în zonă până când alerta este ridicată de dispecer.
- Materialele pentru linii aeriene sunt încărcate în vehicul (verificați la plecare).

### SIGURANȚĂ

**Formă de lucru:** Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
**Verificări:** ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

### DE COMPLETAT PE TEREN

**Rezultat:** ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
**Ora:** început ___:___ sfârșit ___:___
**Observații:**

### SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Trasabilitate: regulă R-B-PREPOSITION · predicție f03f84a6-1f33-40a0-bc32-4ead165ee175 · model b-lgbm@409ba59 · audit 0bb93046-bb3a-415f-ad73-83b703359835



Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).