DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-TM-1 · marți 08.07.2025

Echipa: E-TM-1 · depou Bază operativă Timișoara (simulată)
Competențe: joasă tensiune, medie tensiune · 3 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul «Tura de mâine», aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

1 oprire · 0,0 km · 0 min drum · 480 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	14:00	Echipă trimisă din timp (furtună)	Zona Timișoara (Timiș)	480	0,0

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: furtună.

Oprirea 1 · ETA 14:00 · Echipă trimisă din timp (furtună)

B-20250708-TM-TIMISOARA

Loc: Zona Timișoara (Timiș) · zona TM-TIMISOARA · județ Timiș
Coordonate: 45.75370, 21.22570 · activ TM-TIMISOARA · durată 480 min · 0,0 km de la oprirea anterioară

DE CE

- rafale de 72 km/h în ziua de dinainte
- 15 mm de ploaie în 48 de ore
- minima de 18 °C

Scor model: 21% · încredere mare
Pe scurt: Risc de 21% ca peste 1% din clienții zonei să rămână fără curent. Contează cel mai mult: rafale de 72 km/h în ziua de dinainte și 15 mm de ploaie în 48 de ore. Furtuna e așteptată în jurul orei 15:00, cu rafale de până la 50 km/h. Dacă se produce, estimăm circa 6.758 clienți afectați la vârf. În 0 din 3 zile asemănătoare din istoric au fost avarii.

CE FACEȚI

- Fiți în zonă înainte de fereastra de risc (15:00–21:00).
- Rămâneți în zonă până când alerta este ridicată de dispecer.
- Materialele pentru linii aeriene sunt încărcate în vehicul (verificați la plecare).

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Autorizație de lucru (AL) la intervenție.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Trasabilitate: regulă R-B-PREPOSITION · predicție 2309a854-3e00-42e2-a998-3ed14289c47f · model b-lgbm@409ba59 · audit 1da7cecf-5edc-45ad-ad6d-15fcf002fda7

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).