LABORATUVAR 2 ? AYSPAK?CE30 ? KUTU AÇMA/KURMA

# IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

| Ad Soyad | Grup | Tarih |
|---|---|---|

CE30 için zone = aynı siber güvenlik gereksinimindeki varlıklar; conduit = izinli ağ geçişi. PLC/HMI belgeli (D), bakım ağı, safety bölgesi, OT DMZ ve bulut opsiyonları tasarımdır (V).

## Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

### Varlık listesi

CE30 PLC + 7 inç HMI (D) ? Hava basıncı algılama (D) ? Emniyet denetimi (V) ? Bakım PC (V) ? OT DMZ/VPN (V) ? ERP (V)

**1** Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Z1 Üretim: PLC, HMI, algılayıcılar (PLC/HMI D; ayrıntılar B).
Z2 Emniyet: emniyet rölesi/PLC, koruma giriş ve çıkışları (V).
Z3 Bakım: mühendislik istasyonu (V). Z4 OT DMZ: jump server (V).
Z5 Kurumsal IT, Z6 opsiyonel telemetri (V).

**2** Emniyet kontrolörü hangi zone'da olmalı? CE30'da varlığı doğrulandı mı?

Z2 ayrı ve en sıkı erişim kontrollü bölgede (V). CE30'da Safety PLC veya rölenin markası, modeli ve ağ arayüzü açıklanmadı (B); var kabul edilemez.

**3** Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

IT ↔ OT DMZ: firewall, kayıt ve yalnız izinli protokol. DMZ ↔ Z3: VPN+MFA, zaman sınırlı yetki. Z3 ↔ Z1: bakım onayı, en az yetki. Z1 ↔ Z2: yalnız zorunlu veri akışı; uzak safety değişikliği kapalı (V).

## Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

| Karar | Seçenekler | Seçiminiz + nedeni |
|---|---|---|
| **Aracı?** | Doğrudan / Jump server | Jump server: doğrudan PLC yayını yok (V). |
| **Tünel?** | Açık / VPN | VPN: şifreli, onaylı tünel (V). |
| **Kimlik?** | Parola / MFA | MFA: paroladan bağımsız ikinci kanıt (V). |
| **Hesap?** | Paylaşılan / Kişisel | Kişisel hesap: işlem kişiye bağlanır (V). |
| **Kayıt?** | Yok / Tam oturum kaydı | Tam oturum kaydı: geriye dönük kanıt (V). |
| **Zamanlama?** | Sürekli açık / Varsayılan kapalı | Varsayılan kapalı: geçici erişim (V). |

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

**EK PARAMETRELER ? ZONE / CONDUIT KAYDI**

Varlık kimliği, firmware, IP/protokol, yön, izinli rol ve oturum günlüğü doğrulama envanterine girilir (B→D). IEC 62443?3?2: zone/conduit risk değerlendirme yaklaşımı.