

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2
(Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г.,
изм., бр. 75 от 2013 г.,
бр. 89 от 2014 г.,
бр. 91 от 2024 г.,
в сила от 31.12.2024 г.)

**Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в сгради,
помещения, съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни дворни площи**

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)		
			6 kg	12 kg			с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ, ПОМЕЩЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ИНСТАЛАЦИИ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ									
1.	Предприятия за първоначална преработка на дървесината, за профилиране на дървен материал, разфасовъчни и др. под./Ф5.1	150 m²	1 ABC			1 A			
2.	Дървообработващи производства, моделни, мебелни, тапицерски и др. под., при които се използват пълнители, пластификатори, лепила и други свързващи вещества и лакове/Ф5.1	150 m²		1 ABC		1 A			
3.	Сушилни за дървен материал с използване на електрическа енергия/Ф5.1	не повече от 2 камери	1 ABC			2 A			
		повече от 2 камери - за всяка камера	1 ABC			1 A			

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Сушилни за дървен материал с използване на газове, течни или твърди горива/Ф5.1	не повече от 2 камери		1 ABC		2 A			
		повече от 2 камери - за всяка камера		1 ABC		1 A			
5.	Помещения за шлифване и полиране на изделия от дървесина/Ф5.1	150 m ²	1 ABC			1 A			
6.	Бояджийни, лакозаливни и други подобни помещения за горими материали/Ф5.1	150 m ²	1 BC			1 B			
7.	Помещения за изготвяне и ремонт на горими изделия и амбалаж/Ф5.1	150 m ²	1 ABC			1 A			
8.	Помещения за изготвяне на изделия и детайли с използване на горими материали (пластмаси, полиетилен, полиуретан и др.)/Ф5.1	150 m ²	2 ABC			1 B			
9.	Химически производства, свързани с обработка на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	300 m ²	2 BC			1 B	1 - тежък тип		1 BC за помещение
10.	Помпени станции за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	300 m ²	2 BC			1 B	1 - тежък тип		1 BC за помещение
11.	Екстракционни, ректификационни и реакторни помещения/Ф5.1	на съоръжение		1 BC			1 - тежък тип		1 BC за помещение
12.	Помещения с горивни уредби/Ф5.1								
	а) на течно гориво	на уредба	1 BC			1 B	1 - тежък тип		
	б) на газообразно гориво	на уредба		1 BC			1 - тежък тип		

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Компресорни за ГГ/Ф5.1	на два компресора	2 BC	1 BC			1 - тежък тип		
14.	Кислородни станции/Ф5.1	150 m ²			1		1 - тежък тип		
15.	Ацетиленови станции/Ф5.1	100 m ²	1 BC				1 - тежък тип		
16.	Водородни станции/Ф5.1	100 m ²	1 BC				1 - тежък тип		
17.	Помещения за приготвяне на бои, лакове, лепила и други подобни смеси с използване на ЛЗТ и ГГ/Ф5.1	150 m ²		1 BC		1 B	1 - тежък тип		1 BC за помещение
18.	Сушилни към помещения за боядисване/Ф5.1	за всяко съоръжение			1				
19.	Участъци за промивка, обезмасляване на изделия и детайли с ЛЗТ и ГГ/Ф5.1	150 m ²		1 BC		1 B	1 - тежък тип		
20.	Помещения за металопокрития с използване на ЛЗТ и ГГ/Ф5.1	150 m ²		1 BC		1 B	1 - тежък тип		
21.	Помещения за приготвяне и извършване на пропитка със състави, представляващи ЛЗТ и ГГ/Ф5.1	150 m ²	2 BC			1 B	1 - тежък тип		
22.	Помещения за консервация с използване на ЛЗТ и ГГ/Ф5.1	300 m ²	2 ABC			1 B	1 - тежък тип		
23.	Производства, свързани с употреба на метален натрий, алуминий и др. под./Ф5.1	150 m ²		1 D			1 - тежък тип		

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Бояджийни, полировъчни и други подобни помещения в металообработващи обекти (алкални и алкалоземни метали)/Ф5.1	150 m ²		2 D				1 на 500 m ²	
25.	Също, по конвейерен метод на боядисване/Ф5.1	на всеки 15 m от конвейера	1 D	1 D					1 D за помещение
26.	Монтажни и изпитвателни помещения в автомобилни, ремонтни и други подобни предприятия, автосервизи, ремонтни бази, автобази/Ф5.1	300 m ²	2 ABC			1 B	1 - тежък тип		
27.	Монтажни и ремонтни сгради и помещения за техническо обслужване на самолети и хеликоптери/Ф5.1	300 m ²			2	1 B	1 - тежък тип	1	
28.	Помещения за производство, ремонт и монтаж на радио-, телевизионни и други видове електронни елементи и детайли/Ф5.1	150 m ²			2				
29.	Ковашки и пресови производства/Ф5.1, работещи със:								
	а) твърдо гориво	1000 m ²		1 ABC		2 A			
	б) течено гориво	на всяка инсталация	1 BC			1 B	1 - тежък тип		
	в) горим газ	на всяка инсталация		1 BC			1 - тежък тип		

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Прокатни производства/Ф5.1	1000 m ²	1 ABC			1 A			
31.	Леярски производства/Ф5.1	1000 m ²		1 ABC	1		1 - тежък тип		
32.	Заваръчни производства/Ф5.1	300 m ²	2 ABC			1 B	1 - тежък тип		
33.	Постоянни места за извършване на огневи работи/Ф5.1	на обособено място	1 ABC			1 B	1 - тежък тип		
34.	Временни места за извършване на огневи работи/Ф5.1	на обособено място		1 ABC		1 B	1 - тежък тип		
35.	Термични производства/Ф5.1:								
	а) работещи с твърдо гориво	500 m ²		1 ABC		1 A			
	б) работещи с течено гориво	на всяка инсталация		1 BC		1 B	1 - тежък тип		
	в) работещи с горим газ	на всяка инсталация		2 BC			1 - тежък тип		
36.	Сгради и помещения за байцване, шлифование и фосфатиране на материали/Ф5.1	300 m ²	1 ABC			1 B			
37.	Механични цехове (помещения) за студена обработка, механо-монтажни, тенекеджийски цехове и др. под./Ф5.1	300 m ²			1	1 B			
38.	Конвейери за транспортиране на горими материали/Ф5.1	на всеки 15 m от конвейера	1 ABC		1				

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	Конвейери за транспортиране на пакетирани ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	на всеки 15 m от конвейера	1 ABC		1				
40.	Монтажни помещения с наличие на горими материали/Ф5.1	300 m ²	2 ABC			1 A	1 - тежък тип		
41.	Вагоностроителни и ремонтни производства и вагонни депа/Ф5.1	300 m ²	2 ABC			1 B			
42.	Електроремонтни помещения/Ф5.1	100 m ²	1 ABC		1				
43.	Помещения с маслени трансформатори, токоизправители и други подобни маслонапълнени съоръжения/Ф5.1	100 m ²		2 BC					
44.	Помещения за КИП, командни пултове/Ф5.1	100 m ²			2				
45.	Производство на стоманобетонни елементи и строителни продукти; бетонови възли/Ф5.1	1500 m ²	1 ABC			1 A			
46.	Производство на целулоза/Ф5.1:								
	а) дървораздробяване	на всяка машина	1 ABC			1 A			
	б) за обработка на целулозата (с изключение на мокрите процеси)	300 m ²	1 ABC			1 A			
47.	Производство на хартия:								
	а) машинни зали/Ф5.1	300 m ²	1 ABC			1 A			

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б) помещения за оформяне/Ф5.1	500 m ²	1 ABC			1 A			
48.	Текстилни предприятия/Ф5.1								
	а) шивачни	500 m ²	2 ABC		1	1 A			
	б) предачни	500 m ²	2 ABC		1	1 A			
	в) сушилни	500 m ²		1 ABC	1	1 A			
	г) багрилни	500 m ²	1 ABC		1	1 A			
49.	Производство на стъклени и порцеланови изделия:								
	а) стъклопроизводство/Ф5.1	1000 m ²	3 ABC		1		1 - тежък тип		
	б) стъклоопакровка/Ф5.1	500 m ²	1 ABC			2 A			
	в) порцеланови изделия и опаковка/Ф5.1	500 m ²	1 ABC			1 A			
50.	Керамични предприятия, работещи на твърдо гориво/Ф5.1	1000 m ²			1	1 A			
51.	Също, работещи със:								
	а) течено гориво	за всяка пещ		1 BC		1 B			
	б) газ	за всяка пещ		2 BC					
52.	Циментови производства/Ф5.1:								
	а) производствени и други сгради, в които се работи с течено гориво	500 m ²		2 BC		1 B			
	б) производствени и други сгради, в които се работи с горим газ	500 m ²		3 BC					

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с на водна основа с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в) опаковка на продукцията	500 m ²	1 ABC			1 A			
53.	Обогатителни производства за:								
	а) надземни сгради/Ф5.1	1000 m ²	2 ABC			1 A			
	б) сортировка и дробилни отделения/Ф5.1	500 m ²	1 ABC			1 A			
	в) сушилни отделения/Ф5.1	300 m ²	1 ABC			1 A			
	г) флотационни отделения/Ф5.1	300 m ²	1 ABC						
	д) помещения за ремонт и зареждане на бензинови и акумулаторни лампи/Ф5.1	150 m ²	1 ABC			1 B			
54.	Брикетни производства/Ф5.1	500 m ²	1 ABC			2 A			
55.	Котелни:								
	а) за твърдо гориво/Ф5.1	на всеки котел	1 ABC			1 A			
	б) за течено гориво/Ф5.1	на всеки котел	1 BC			1 B	1 - тежък тип		
	в) за газообразно гориво/Ф5.1	на всеки котел	1 BC	1 BC			1 - тежък тип		
56.	Естакади за подаване на въглища/Ф5.1	на 100 m				1 A			
57.	Помещения за вентилация и отопление/Ф5.1	на помещение	1 ABC						
58.	Трансформаторни постове/Ф5.1								
	а) комплектни и отделно стоящи	за трансформаторен пост		1 BC	1				

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б) в сгради и пристроени, за помещенията на трансформаторите	за помещение		1 BC					
	в) в сгради и пристроени, за закрити разпределителни уредби (ЗРУ) средно напрежение	20 m ²	1 BC		1				
	г) в сгради и пристроени, за ЗРУ ниско напрежение до 1000 V	20 m ²			1				
59.	Закрити и открити разпределителни уредби до 1000 V/Ф5.1	на 50 m			1				
60.	Машинни зали на електрически централи:								
	а) турбогенератори/ Ф5.1	на генератор		1 ABC	1			1	
	б) кондензаторни помещения/Ф5.1	на помещение		1 BC	1				
	в) командни зали и пултове за управление/Ф5.1	на зала			2				
	г) кабелни етажи (простори)/Ф5.1	на помещение	2 ABC						
	д) кабелни тунели/Ф5.1	на 100 m		2 ABC					
61.	Закрити разпределителни уредби на трансформаторни подстанции								
	а) закрити трансформаторни площадки и уредби за високо напрежение/Ф5.1	на площадка/уредба		2ABC	2		1		

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б) клетки (килии) за маслонапълнени трансформатори за собствени нужди и устройства за изкуствен звезден център/Ф5.1	на клетка		1ABC					
	в) ЗРУ Ср.Н, партерен (долен) етаж/Ф5.1	на 20 m от дължината на уредбата			2				
	г) ЗРУ Ср.Н, първи (горен) етаж/Ф5.1	на 20 m от дължината на уредбата			3				
	д) комплектни разпределителни уредби/Ф5.1	на 20 m от дължината на уредбата			2				
	е) кабелни помещения/Ф5.1	на 100 m ²		1 ABC	1				
	ж) командни и релейни зали/Ф5.1	на 50 m ²			1				
62.	Открити разпределителни уредби на трансформаторни подстанции	за уредба		1 BC	2		1 - тежък тип		1 BC
63.	Помещения за ремонт, регенериране на масла, сушене на трансформатори и др. под.:								
	а) маслорегенерационни/Ф5.1	на апарат		1 BC					1 BC
	б) помещения за центрофугиране и филтърпресоване на масла/Ф5.1	на помещение		1 BC		1 B			

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.	Помещение за зареждане и съхранение на киселинни и алкални акумулатори/Ф5.1	на 150 m ²			2				
65.	Помещения за агрегати за електрическа енергия/Ф5.1:								
	а) с дизелово гориво	на агрегат	2 ABC						
	б) с ЛЗТ	на агрегат	1 ABC						
	в) с ГГ	на агрегат	2 ABC						
66.	Изпитвателни станции:								
	а) за електродвигатели/Ф5.1	150 m ²		1 ABC	1				
	б) за двигатели с вътрешно горене/Ф5.1	150 m ²		1 ABC			1 - тежък тип		
67.	Лаборатории, в които се използват ГТ и ЛЗТ/Ф5.1	100 m ²	1 BC		1	1 B	1 - тежък тип		
68.	Лаборатории за други цели/Ф5.1	за помещение с площ до 100 m ²	1 ABC		1		1 - тежък тип		
69.	Сондажни кули/Ф5.1	на кула		2 BC		1 B	2 - тежък тип		1
70.	Операторни помещения, командни зали и др. под./Ф5.1	на помещение с площ до 300 m ²			1				
71.	Наливно-изливни естакади за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	на 15 m		1 BC			2 - тежък тип		1 BC на 100 m
72.	Наливно-изливни естакади за втечнени газове/Ф5.1	на 15 m		1 BC			2 - тежък тип		1 BC
73.	Площадки на автоналивно-изливни устройства/Ф5.1	400 m ²		2 BC		2 B	1 - тежък тип		1 BC на площадка

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74.	Наливни колонки за варели и други подобни съдове/Ф5.1	до 4 бр.		2 BC			1 - тежък тип		
75.	Речни и морски пристанища за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	на пристан (пирс)		2 BC			2 - тежък тип		1 BC
76.	Плаващи помпени станции за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	на станция		2 BC			2 - тежък тип		1 BC
77.	Полиграфическа промишленост. Помещение с печатащи съоръжения, за подвързия и експедиция на книжни изделия/Ф5.1	300 m ²	1 ABC		1	1 A			
78.	Предприятия на кожухарската, обувната промишленост и др. под. (с изключение на помещенията с мокри процеси)/Ф5.1	200 m ²	2 ABC			1 A			
79.	Тютюневи и ферментационни заводи, цигарени фабрики/Ф5.1	500 m ²	2 ABC			2 A			
80.	Мелници, нишестени производства и производства за фураж/Ф5.1	150 m ²	2 ABC			1 A			
81.	Маслодобивни предприятия/Ф5.1	150 m ²		1 ABC		1 B			
82.	Строителни обекти:								
	а) район на строителната площадка	500 m ²	1 ABC			1 A			

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б) вътре в сградите, които се строят	на етаж				1 А			
	в) при изграждане на промишлени комини	на комин	4 ABC			2 А			
	г) открити площадки за съхраняване на оборудване	500 m ²	1 ABC	1 ABC					
	д) закрити временни складове за оборудване	300 m ²	1 ABC			1 А			
	е) при полагане на хидроизолация с битум	1000 m ²	1 ABC			1 В			
	ж) фургони на строителните площадки	на фургон	1 ABC						
	з) временни канцеларии, общежития и др. под.	150 m ²	1 ABC			1 А			
83.	Фургони и офис-контейнери/Ф5.1	на фургон (контейнер)	1 ABC						
84.	Производство на хранителни продукти/Ф5.1	300 m ²			1	1 А			
85.	Хладилни камери/Ф5.1	200 m ²	2 ABC			2 А			
86.	Работилници в учебни заведения:								
	а) дърводелни/Ф5.1	на помещение	1 ABC			1 А			
	б) металообработващи/Ф5.1	на помещение	1 ABC			1 А	1 - тежък тип		
	в) шивални, книговезни и др. под./Ф5.1	на помещение	1 ABC		1	1 А			
87.	Хлебопекарни:								
	а) на твърдо гориво/Ф5.1	на пещ	1 ABC			1 А			
	б) на течено гориво/Ф5.1	на пещ	1 BC			1 В			

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88.	в) на газ/Ф5.1	на пеш	1 BC	1 BC					
	г) на електричество/Ф5.1	на пеш	1 ABC		1				
	Помпени станции за вода/Ф5.1	на станция		1 BC					
II. ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ КЪМ ТЯХ									
1.	Административни сгради:								
	а) коридорна система/Ф4	на 60 m	1 ABC		1	1 A			
	б) некоридорна система/Ф4	на етаж	1 ABC		1	1 A			
2.	Телефонни централи/Ф4.2	100 m ²			2				
3.	Пощенски станции/Ф3.4:								
	а) коридорна система	на 60 m	1 ABC		1	1 A			
	б) некоридорна система	на етаж	1 ABC		1	1 A			
4.	Радиовъзли и радиотелеграфни апаратни/Ф4.2	на помещение с площ до 300 m ²			1				
5.	Електронноизчислителни центрове/Ф4.2	100 m ²			2				
6.	Телевизионни и радиостудия/Ф4.2	100 m ²			1	1 A			
7.	Хотели, мотели, хостели, пансионни, почивни станции, хижи, туристически учебни центрове и др. под./Ф1.2:								
	а) коридорна система	на 60 m	1 ABC		1	1 A			
	б) некоридорна система	на етаж	1 ABC		1	1 A			

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването и социалните грижи/Ф1.1:								
	а) коридорна система	на 60 m			1	1 A			
	б) некоридорна система	на етаж			1	1 A			
9.	Електролечебни, рентгенови кабинети и др. под./Ф1.1	на кабинет			1				
10.	Дезинфекционни помещения/Ф1.1	на помещение	1 ABC			1 B			
11.	Аптеки/Ф3.1	150 m ²	1 ABC		1	1 A			
12.	Сгради за обществено обслужване в областта на образованието/Ф4:								
	а) коридорна система	на 60 m	1		1	1 A			
	б) некоридорна система	на етаж	1		1	1 A			
13.	Учебни кабинети, в които се използват ЛЗТ и ГТ/Ф4.1	на кабинет	1 ABC				1 - тежък тип		
14.	Библиотеки, читални и др. под./Ф2.1	150 m ²			1	1 A			
15.	Закрити физкултурни зали/Ф2.1	на зала				1 A			
16.	Помещения за съхраняване на спортно имущество/Ф5.2	150 m ²	1 ABC			1 A			
17.	Общежития и спални корпуси/Ф1.2	на етаж	1 ABC			1 A			
18.	Затвори и затворнически общежития/Ф1.2:								

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а) коридорна система	на 60 m		1		1 A 1 B			
	б) некоридорна система	на етаж		1		1 A 1 B			
19.	Сгради за административно обслужване и за обществено ползване в областта на услугите:								
	а) коридорна система/Ф3.4	на 60 m	1 ABC		1	1 A			
	б) некоридорна система/Ф3.4	на етаж	1 ABC		1	1 A			
20.	Детски заведения/Ф1.1	на етаж	1 ABC			1 A			
21.	Художествени галерии, музеи, изложбени зали и др. под./Ф2.2	150 m ²			1	1 A			
22.	Преместваеми обекти с гъвкаво покритие	400 m ²	2 ABC			2 A	1 - тежък тип		
23.	Читалища, обществени и културни клубове и др. под. без сцени/Ф2.1	400 m ²	1 ABC			1 A			
24.	Дискотеки, казина и др. под./Ф2.2	400 m ²	1 ABC			1 A			
25.	Помещения с култово и религиозно предназначение/Ф3.4	300 m ²	1 ABC			1 A			
26.	Театрални зали, кинозали и концертни зали, читалища и др. под. със сцени/Ф2.1:								

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а) за сцената	за всеки джоб		1 ABC	1	1 A			
	б) помещения за декори	50 m ²	1 ABC		1	1 A			
	в) помещения за артисти	на етаж	1 ABC			1 A			
	г) осветителни галерии	20 m	1 ABC		1				
	д) прожекционни и спомагателни помещения	на комплекс	1 ABC		1				
	е) фоайета и др. под.	на етаж	1 ABC			1 A			
27.	Конферентни зали/Ф2.1	100 m ²	1 ABC			1 A			
28.	Зали и фоайета, използвани за изложения с щандове:								
	а) коридорен тип/Ф2.1	20 m	1 ABC			1 A			
	б) тип фоайе/Ф2.1	100 m ²	1 ABC			1 A			
29.	Спортни зали/Ф2.1	500 m ²	1 ABC			1 A			
30.	Стадиони/Ф2.1	1000 m ²	1 ABC			1 A			
31.	Стрелбища/Ф2.1	150 m ²	1 ABC			1 A			
32.	Художествени, фотографски ателиета и др. под./Ф2.2	150 m ²	1 ABC		1	1 B			
33.	Ателиета за химическо чистене, боядисване и др. под./Ф3.4	150 m ²	1 ABC			1 B			
34.	Гладачни, сушилни/Ф3.4	150 m ²	1 ABC			1 A			
35.	Столове, ресторанти/Ф3.2	300 m ²	1 ABC			1 A			
36.	Кухни:								

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с на водна основа с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а) на твърдо гориво/Ф4.2	150 m ²	1 ABC			1 F	1		
	б) на електричество/Ф4.2	също			1	1 F	1		
	в) на течно гориво/Ф4.2	също		1 BC		1 F	1		
	г) на газ/Ф4.2	също		2 BC		1 F	1		
37.	Супермаркети и универсални магазини/Ф3.1	200 m ²	1 ABC			1 A			
38.	Магазини за текстил, обувки, галантерия, кожарски изделия и др. под./Ф3.1	100 m ²	1 ABC			1 A			
39.	Книжарници/Ф3.1	100 m ²			1	1 A			
40.	Магазини за бои, лакове, разтворители и други видове ЛЗТ/Ф3.1	100 m ²		1 ABC		1 B			
41.	Магазини за спиртни напитки/Ф3.1	100 m ²	1 ABC			1 A			
42.	Магазини за пиротехнически изделия/Ф3.1	100 m ²	1 ABC		1	1 A			
43.	Сладкарници, закувални и др. под./Ф3.2	150 m ²	1 ABC			1 A			
44.	Помещения за въводни устройства и главни разпределителни електрически табла	на помещение	1 ABC						
45.	Фургони и офис-контейнери/Ф4.2	на фургон (контейнер)	1 ABC						
46.	Панаирни палати/Ф2.2	500 m ²	1 ABC		1	1 A			

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.	Гардеробни/Ф4.2	150 m ²				1 А			
48.	Къмпинги с площ:								
	а) от 200 до 1000 m ²	на къмпинг	1 ABC	1 ABC			1		
	б) над 1000 m ²	на всеки 1000 m ²	1 ABC	1 ABC			1		1 ABC на къмпинг
III. ХАНГАРИ И ДЕПА, ПАРКИНГИ, ГАРАЖИ, АВТОСНАБДИТЕЛНИ СТАНЦИИ, АРХИВОХРАНИЛИЩА, СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ, ЗАКРИТИ СКЛАДОВЕ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ КЪМ ТЯХ/Ф5									
1.	Помещения за съхраняване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.2	200 m ²		2 BC		2 В	2 - тежък тип		
2.	Складове за горими химикали/Ф5.2	200 m ²		1 ABC		1 В	1 - тежък тип		
3.	Складове за киселини/Ф5.2	300 m ²	1 ABC						
4.	Складове за калциев карбид/Ф5.2	100 m ²	1 ABC						
5.	Складове за текстил, хартия и други подобни горими материали/Ф5.2	300 m ²	2 ABC			2 А			
6.	Складове за въглища/Ф5.2	500 m ²	2 ABC			2 А			
7.	Складове за хранителни продукти/Ф5.2	500 m ²	2 ABC			2 А			
8.	Вещеви складове/Ф5.2	200 m ²		1 ABC		2 А			
9.	Складове за техническо имущество, резервни части и детайли/Ф5.2	500 m ²	1 ABC		1	1 А			
10.	Складове за негорими материали в горима опаковка/Ф5.2	500 m ²	1 ABC			1 А			
11.	Складове за горими материали/Ф5.2	500 m ²	2 ABC			1 А			

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Складове за зърнени храни и брашно/Ф5.2	500 m ²	1 ABC			2 A			
13.	Складове за бутилки със състени и втечнени горими газове/Ф5.2	200 m ²	1 BC	2 BC			1 - тежък тип		
14.	Складове за целулоза/Ф5.2	500 m ²		1 ABC		2 A			
15.	Складове за стъкло и за изделия от стъкло в горима опаковка/Ф5.2	500 m ²	1 ABC			2 A			
16.	Складове за всички видове влакна/Ф5.2	500 m ²		1 ABC		2 A			
17.	Складове за кожени, каучукови и пластмасови изделия/Ф5.2	500 m ²		1 ABC		2 A			
18.	Складове за кибрит/Ф5.2	150 m ²	1 ABC			2 A			
19.	Складове към лечебни заведения:								
	а) за лекарства и препарати, за ЛЗТ и ГТ/Ф5.2	50 m ²	1 BC			1 B	1 - тежък тип		
	б) за постелъчни и други горими материали/Ф5.2	на помещение	1 ABC			1 A			
20.	Помещения за бутилки с ГГ/Ф5.2	100 m ²	2 BC				1 - тежък тип		
21.	Навес за автомобили и строителна техника и материали/Ф5.2	500 m ²	2 ABC			1 A			
22.	Гаражи/Ф5.2	400 m ²	2 ABC				1		
23.	Открити площадки за автомобили/Ф5.2 - самостоятелни или на								

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	територията на обекти от класове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5 с площ:								
	а) от 200 до 1000 m ²	на площадка	1 ABC	1 ABC			1		
	б) над 1000 m ²	на всеки 1000 m ²	1 ABC	1 ABC			1		1 ABC на площадка
24.	Трамвайни и тролейбусни паркове/Ф5.2	500 m ²		2 ABC					
25.	Локомотивни депа за:								
	а) дизелови локомотиви/Ф5.2	на 5 локомотива		3 ABC		1 В	1 - тежък тип		1 ABC на депо
	б) електровози/Ф5.2	също		2 ABC					1 ABC на депо
26.	Летища:								
	а) хангари/Ф5.2	между два самолета		2 ABC	2	2 В	2 - тежък тип	1 на хангар	1 ABC на хангар
	б) местостоянки на самолети/Ф5.2	на местостоянка		1 ABC	1		1 - тежък тип	1	
	в) съоръжения за загряване на двигателите на самолетите/Ф5.1	на всяко съоръжение		1 ABC	1				
27.	Архиви/Ф5.2	100 m ²			1				
28.	Фургони и офис-контейнери/Ф5.2	на фургон (контейнер)	1 ABC						
29.	Автоснабдителни станции/Ф5.3								
	а) за сградата	50 m ²	1 ABC			1 В	1 - тежък тип		
	б) до 4 колонки		2 BC			1 В	1 - тежък тип		

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в) от 4 до 7 колонки		3 BC			1 B	2 - тежък тип		
	г) над 7 колонки		5 BC			2 B	3 - тежък тип		1 BC
	д) за резервоара с газ		1 BC	2 BC			1 - тежък тип		
30.	Закрити складове за тревен фураж/Ф5.4	600 m ²				2 A			
31.	Животновъдни сгради/Ф5.4	на една сграда	1 ABC			1 A			
32.	Птицевъдни сгради/Ф5.4	също	1 ABC			1 A			
33.	Хранителни кухни за животни, фуражомелки и др. под./Ф5.4	400 m ²	1 ABC			2 A	1		
34.	Доилни зали/Ф5.4	на зала	2 ABC			1 A			
35.	Навес за селскостопанска техника и материали/Ф5.4	500 m ²	1 ABC			1 A			
IV. ОТКРИТИ СКЛАДОВЕ/СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ									
1.	Складове за коноп, хартия и др./Ф5.2	500 m ²		2 ABC					
2.	Складове за дървесни отпадъци/Ф5.2	600 m ²		2 ABC					
3.	Складове за дървен и пластмасов амбалаж/Ф5.2	500 m ²		2 ABC					
4.	Складове за каменни въглища/Ф5.2	500 m ²		2 ABC					
5.	Складове за дървен материал/Ф5.2	500 m ²	1 ABC	2 ABC					
6.	Складове за сено, слама и други видове фураж/Ф5.4	600 m ²		2 ABC					
7.	Складове за горими материали в горима опаковка/Ф5.2	500 m ²		2 ABC					

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства	Прахов пожарогасител (бр.), за пожари от класове		Пожарогасител с на водна основа с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител с на водна основа с вместимост 9 l (бр.), за пожари от клас	Противопожарни одеяла (бр.) с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	Возим пожарогасител (бр.)	
			6 kg	12 kg				с въглероден диоксид 30 kg	с прах 50 kg, за пожари от класове
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Складове за негорими материали в горима опаковка/Ф5.2	500 m ²		2 ABC					
9.	Складове за машини и съоръжения/Ф5.2	500 m ²		2 ABC					
10.	Складове с открити резервоари или бутилкови инсталации с вместимост над 1000 l, обслужващи котелни помещения		1 BC	2 BC			1 - тежък тип		

Забележки:

1. За помещения с автоматична пожарогасителна инсталация не се изискват возими пожарогасители.
2. При определяне на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари освен общата застроена площ се отчита и площта на отделните етажи, заети с различни производствени процеси.
3. Помещения, съоръжения, инсталации и обекти, които не са дадени в приложението, се приравняват към сходните на тях по пожарна опасност.
4. Продуктите за пожарогасене, с които се оборудват строежите, трябва да са с удостоверение съответствие съгласно изискванията на Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол (ДВ, бр. 62 от 2015 г.).
5. Класовете на пожарите са съгласно БДС EN 2 "Класификация на пожарите".
6. Разрешава се за строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 със застроена етажна площ, по-малка от 100 m², да се осигурява на всеки етаж по един прахов пожарогасител 6 kg за пожари от класове "А", "В" и "С", а за едноетажни строежи от

същите класове на функционална пожарна опасност със застроена площ, по-малка от 12 m² – един прахов пожарогасител 1 kg за пожари от класове "А", "В" и "С" или по-голям, или един пожарогасител с въглероден диоксид 2 kg.

7. Допуска се замяната на един вид пожарогасител с друг, както следва:

- а) пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg с прахов пожарогасител 3 kg (или повече) за пожари от класове "В" и "С" или "А", "В" и "С";
- б) пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l с прахов пожарогасител 12 kg за пожари от класове "А", "В" и "С" (с изключение на пожарогасителите на водна основа за помещенията по т. II.36);
- в) прахов пожарогасител 6 kg с прахов пожарогасител 12 kg за пожари от същите класове;
- г) един пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l с два пожарогасителя на водна основа с вместимост по 6 l, предназначени за пожари от същите класове и разположени един до друг.

8. Ако е осигурен оперативен или оперативно-ремонтен персонал съгласно *Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи* (ДВ, бр. 72 от 2004 г.), обслужващ сградите и съоръженията по т. I.58, букви "а" и "б" на непрекъснат сменен режим, се допуска изискващите се пожарогасители за тях да бъдат съхранявани при същия персонал, а когато няма непрекъснато дежурство на оперативен или оперативно-ремонтен персонал – изискващите се пожарогасители да бъдат включени към екипировката и техническото оборудване на оперативно-ремонтните бригади, обслужващи сградите/съоръженията.

9. За неотопляеми обекти и помещения изискващите се пожарогасители на водна основа се заменят с прахови пожарогасители 12 kg за пожари от класове "А", "В" и "С".

=====

Настоящата извадка от ***Наредба № Из-1971 от 2009 г.*** се предоставя за ползване

от екипа на сайта [**„Пожарна безопасност за начинаещи“**](#).

Проверена е за актуалност към 31.01.2025г.

Моля, проверявайте за бъдещи изменения!