

Parameter	Steam	Hydro	Gas
Ts	0.04	0.40	0.50
Tc	0.20	45.00	10.00
T3	0.00	5.00	4.00
T4	1.50	−1.00	0.00
T5	5.00	0.50	1.00

Table 1: Generic governor model parameters.

Generator	Valve Travel [PU]		Movement Reduction
	Step DB	N-LD DB	
17	0.87	0.24	3.63
23	0.94	0.25	3.76
76	0.86	0.23	3.74
30	0.96	0.27	3.56
32	0.94	0.26	3.62
107	0.86	0.23	3.74
41	0.20	0.06	3.33
45	0.33	0.12	2.75
53	1.00	0.27	3.70
59	0.29	0.09	3.22
Total:	7.25	2.02	3.59

Table 2: MiniWECC noise results.