




















































**B. KÍ HIỆU & CHỮ VIẾT TẮT**  
**B. SYMBOL & ABBREVIATIONS**

KÝ HIỆU SYMBOL	CHỮ VIẾT TẮT ABBR.	MÔ TẢ DESCRIPTION
		KÍCH THƯỚC ỚNG - SỐ ĐẦU CHỈ BỀ RỘNG ỚNG DUCT SIZE - FIRST FIGURE IS SIDE SHOWN
		ỚNG GIÓ CÁCH ẦM TRONG DẦY 25MM, VỚI NHỜM SỔ LỔ, DẦY 0.3MM ACOUSTICAL LINING DUCT 25MM THK C/W PERFORATED ALUMINIUM 0.3MM THK
	OAD	ỚNG GIÓ TỚUỢI OUTSIDE AIR DUCT
	SEAD	ỚNG GIÓ CHỜNG CHẦY FIRE RATED DUCT
	RAG	MIỜNG GIÓ HỒI LOẠI Ớ LỚỢI KỀM CẦNH CHỈNH LƯU LƯỜNG RETURN AIR GRILLE W/ OPPOSED BLADE DAMPER
	SAG	MIỜNG GIÓ CẤP LOẠI KHUYỀCH TẦN THỚI 4 HƯỚỜNG SUPPLY AIR GRILLE W/ OPPOSED BLADE DAMPER
	SEAG	MIỜNG GIÓ HỨT KHỚI, LOẠI CHỮ NHẮT SMOKE EXHAUST AIR GRILLE, RECTANGULAR TYPE
	FLX	ỚNG GIÓ MỀM FLEXIBLE DUCT
	AD	CỬA THẦM ACCESS DOOR
		CẦNH HƯỚỜNG ĐỜNG TURNING VANES
		VẦN ĐIỀU CHỈNH (TẮT MỚ) MOTORIZED DAMPER (ON/OFF)
	PAU	BỘ XỬ LÝ KHỜNG KHỚ PRIMARY AIR HANDLING UNIT
	VCD	CỬA ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỜNG GIÓ VOLUME CONTROL DAMPER
	MFD	VẦN CHẦN LỬA ĐIỀU KHIỀN ĐIỆN MOTORIZED FIRE DAMPER
	FD	VẦN CHẦN LỬA FIRE DAMPER
	EAF	QUẦT GẦN TỜNG HỨT GIÓ THẦ EXHAUST AIR WALL MOUNTED FAN.
	EAF	QUẦT LÌ TẦM TRUYỀN ĐỜNG BẦNG DẦY ĐẦ CENTRIFUGAL FAN BELT DRIVE
	CRAC	MẦY ĐIỀU HỒA KK CHỈNH XẮC PRECISION AIR CONDITIONING UNIT
	INROW	MẦY ĐIỀU HỒA KK CHỈNH XẮC (TRỜNG HẦNG) INROW UNIT
	FCU	DẦN LẦNH LOẠI ẦP TRẦN CEILING SUSPENDED INDOOR UNIT
	CH	MẦY LẦNH TRỜNG TẦM GIẢI NHIỆT GIÓ AIR-COOLED CHILLER
	PICV	VẦN ĐIỀU KHIỀN LƯU LƯỜNG ĐỐC LẦP ẦP SẦT PRESSURE INDEPENDENT CONTROL VALVE
	FJ	KHỚP NỒI MỀM FLEXIBLE JOINT
	BFV	VẦN BƯỚM BUTTERFLY VALVE
		ĐỜNG HỒ ĐỐC CÔNG SẦT LẦNH BTU METER
	TM	NHIỆT KỀ TEMPERATURE GAUSE
	PG	ĐỜNG HỒ ĐỐC ẦP PRESSURE GAUSE
	FM	ĐỜNG HỒ ĐỐC LƯU LƯỜNG FLOW METER
	BLV	VẦN CẦN BẦNG BALANCING VALVE
	MV	VẦN ĐIỆN TỬ ON/OFF ON/ OFF MOTORISED VALVE
	BV	VẦN BÌ BALL VALVE

KÝ HIỆU SYMBOL	CHỮ VIẾT TẮT ABBR.	
	AAV	BỘ XÁ KHÍ TỰ ĐỘNG KÉM VAN BÍ AUTO AIR VENT W/ BALL VALVE
		XÁ KHÍ BẰNG VAN BÍ AIR VENT BY BALL VALVE
	YS	LỌC Y Y - STRAINER
	TP	ĐIỂM KIỂM TRA TEST POINT
	TP	BƠM NƯỚC WATER PUMP
	CV	VAN MỘT CHIỀU CHECK VALVE
	GV	VAN CÔNG GATE VALVE
	FD	PHIẾU THOÁT NƯỚC SÀN FLOOR DRAIN
		CẢM BIẾN CHênh ÁP SUẤT DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR
	CHWS	ỐNG CẤP NƯỚC LẠNH CHILLED WATER SUPPLY PIPE
	CHWR	ỐNG HỒI NƯỚC LẠNH CHILLED WATER RETURN PIPE
	DP	ỐNG NƯỚC NGỪNG (uPVC + CÁCH NHIỆT) CONDENSATE DRAIN PIPE uPVC + INSULATION
	HUMIDIFIER	ỐNG CẤP ẨM HUMIDIFIER PIPE
	ET	BÌNH GIẢN NỖ EXPANSION TANK
	PMP	ĐIỂM ĐO ÁP SUẤT PRESSURE MEASUREMENT POINT
	PS	CÔNG TẮC ÁP SUẤT PRESSURE SWITCH
	TES	BÌNH TRỮ LẠNH THERMAL STORAGE TANK
	I.S	LƯỚI CHẀN CỒN TRỪNG INSECT SCREEN
	SL	ĐỘ DỐC SLOPE
	BOD/ BOP	CAO ĐỘ ĐÁY ỚNG BOTTOM OF DUCT/PIPE

**NOTE:**

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF IBM AND IS NOT TO BE COPIED, REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY UNAUTHORIZED PERSON EITHER WHOLLY OR IN PART WITHOUT PRIOR CONSENT. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE ALL FIGURED DIMENSIONS ONLY. ALL FIGURED DIMENSIONS TO BE CHECKED ON SITE PRIOR TO EXECUTION. ALL DISCREPANCIES, ERRORS OR OMISSIONS TO BE REPORTED TO THE ARCHITECT PRIOR TO THE EXECUTION. LAYOUT AND DIMENSIONS OF EXISTING BUILDING TO BE CHECKED ON SITE. THE DESIGN PROVIDED HERE IS A HIGH LEVEL DESIGN. DESIGN ARCHITECTURE IS TO BE USED AS A REFERENCE. THE SCHEME/LAYOUT/DESIGN SHALL BE VERIFIED BY A LOCAL CONSULTANT/ARCHITECT & CERTIFIED FOR COMPLIANCE TO LOCAL RULES & BYLAWS. DESIGN SHALL BE CORRECTED FOR COMPLIANCE TO LOCAL RULES & BYLAWS. THE REFERENCE DESIGN/ARCHITECTURE SHALL BE SUITABLY MODIFIED TO COMPLY WITH SITE SPECIFIC/LOCAL/STATE SPECIFIC REQUIREMENTS.

[illegible]

00	ISSUED FOR APPROVAL	04-01-2018	CoC
REV. NO	DESCRIPTION	DATE	SIGN
REVISIONS			

## DETAIL DESIGN

DC CONSULTANTS



CLIENTS



PROJECT TITLE:

SUBJECT OF DRAWING :

### LEGEND AND SYMBOL

SCALE :	N/A	DATE :	
PREPARED :		APPROVED :	
DRAWING NO.:		REV. NO.:	
VTB.AS.M-100			