

A1工业风机服务指南

设备登记

A1风机首次投入运行前必须登记叶轮序列号和控制器固件版本。登记完成后生成A1-REG编号，缺少该编号不能申请保修。

设备转移到其他站点时保留原序列号，但要在48小时内更新站点代码。

例行检查

每500运行小时检查皮带张力。指针应落在绿色区域3至5格；低于3格时调整张紧轮，高于5格时释放张力。

进风滤网每30天清洁一次。粉尘红色预警站点缩短为每14天一次。

过热停机

告警A1-HOT在电机绕组温度达到118摄氏度时触发。停机后至少等待20分钟，并确认温度低于70摄氏度，才能执行复位。

若同一自然日发生两次A1-HOT，第二次不得复位，应检查风道和皮带打滑。

保修范围

标准保修期为验收之日起18个月。皮带和滤网属于耗材，不在标准保修范围；因控制器制造缺陷导致的更换包含人工费。

未登记A1-REG编号、擅自修改过热阈值或使用非原厂叶轮会终止相关故障的保修。

远程支持

远程支持前导出最近15分钟趋势数据，只包含转速、温度和振动。客户配方和操作员姓名不得进入导出文件。