

TÍTULO: PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y AFINES DE SEGURIDAD.		Cód: I09.1.17 022 Página 1 de 1	Rev. 3
1.0: <u>Objetivos:</u> ➤ Establecer el Programa Anual de Inspecciones y Mantenimiento Preventivo de los Equipos Contra Incendio y Afines ➤ Garantizar el buen estado de conservación y la Operatividad de los Equipos para hacer frente a las Emergencias que pudieran presentarse.			
2.0: <u>Responsables:</u> ➤ Jefe de Seguridad e Higiene Industrial. ➤ Supervisor de Seguridad.			
3.0: <u>Instrucciones:</u> 3.1. Preparar al inicio de cada año el programa Anual de Inspecciones y Mantenimiento Preventivo de los Equipos Contra Incendio y Afines de Seguridad.			
4.0: <u>Referencias :</u> Los Registros utilizados para la Inspección y Mantenimiento de los Equipos Contra Incendio y las Frecuencias son:			
	Registro	Nombre de Registro	Frecuencia - Inspección
4.1.	R09.1.17 019	Checklist de Inspección de Extintores	Mensual
4.2.	R09.1.17 020	Hoja de inspección de hidrantes y monitores fijos y portátiles contra incendio	Semestral
4.3.	R09.1.17 023	Hoja de inspección de gabinetes contra incendio de 1 1/2 " y 2 1/2"	Semestral
4.4.	R09.1.17 027	Hoja de inspección de trajes sellados para productos químicos clase a-4, trajes de aproximación de uso contra incendio (aluminizados) y de respiración de aire autocontenido.	Anual
4.5.	R09.1.17 036	Hoja de inspección de duchas y lava ojos de emergencia	Semestral
4.6.	R09.1.17 040	Auditoría de equipos de protección personal (EPP)	Anual
4.7.	R09.1.17 042	Hoja de inspección del sistema de iluminación de emergencia	Semestral
4.8.	R09.1.17 052	Auditoría dispositivos de seguridad: Planta Acabados	Anual
4.9.	R09.1.17 053	Auditoría de dispositivos de seguridad: Planta Tops	Anual
5.0: <u>Observaciones:</u> ➤ El supervisor de seguridad se Encargara de Administrar los Registros. ➤ Los registros deben conservarse por un periodo mínimo de 02 Años. ➤ Los útiles de Protección personal utilizados en cada planta se indican en las instrucciones correspondientes de cada planta.			
6.0: <u>Modificaciones:</u> ➤ Se ha añadido el ítem 4.1. Los cambios se resaltan en negrita.			
Fecha:		Supervisor de Seguridad	Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y M.A.
2011 / 07 / 06			