

TÍTULO: COLORES DE IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS Y EQUIPOS UTILIZADO EN SdF	Cód: I09.1.17 040 Página: 1 de 2	Rev. 1
---	--	-------------------------

1.0: **Objetivo:**

- Definir los colores a utilizar en todas las edificaciones, tanques, estructuras, tuberías, vehículos, equipos, etc.

2.0: **Alcance:**

- Tener debidamente identificado todos nuestros edificios y equipos en general según Norma Técnica Peruana N° 399.012 “COLORES DE IDENTIFICACIÓN DE TUBERIAS PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS EN ESTADO GASEOSOS O LÍQUIDOS EN INSTALACIONES TERRESTRES Y NAVES”, según DS 42-F “REGLAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL”.

3.0: **Responsable:**

- **Jefe de Seguridad e Higiene Industrial**

4.0: **Procedimiento:**

COLORES DE IDENTIFICACIÓN BÁSICO

4.1. Los colores utilizados para la identificación de Tuberías y equipos en la planta de SDF son los siguientes:

• ROJO	:	CONTRA INCENDIO
• VERDE	:	AGUA
• GRIS	:	VAPOR DE AGUA
• ALUMINIO	:	PETROLEO Y DERIVADOS
• AMARILLO OCRE	:	GASES TANTO EN ESTADO GASEOSO COMO LICUADO
• VIOLETA	:	ACIDOS Y ALCALIS
• AZUL	:	AIRE

INDICADORES CODIFICADAS

COLORES DE SEGURIDAD

4.2. Los colores son establecidos en Norma Técnica Peruana N° 399.010 “Señales de seguridad”

4.3. Los colores de seguridad se aplicarán sobre el color de identificación básico, en franjas cuyo ancho será:

Diámetro exterior de la tubería “D” (mm)	Ancho de la franja (mm)
Menos de 50	200
De 50 a 150	300
De 150 a 250	600
Más de 250	800

LEYENDAS

4.4. La leyenda pueden indicar el nombre completo de la sustancia y podrá ser completado con el símbolo o fórmula química

4.5. La identidad del fluido se completará indicando en la leyenda o letrero la peligrosidad del mismo

4.6. La leyenda deberá pintarse sobre el color de identificación básico

4.7. Las letras de la leyenda se deberán pintar en color blanco o en negro, según el mejor contraste y se colocará directamente sobre la tubería o mediante un letrero fijado de preferencia cerca de

TÍTULO: COLORES DE IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS Y EQUIPOS UTILIZADO EN SdF		Cód: I09.1.17 040 Página: 2 de 2	Rev. 1
las válvulas u otro sitio que se considera necesario para la seguridad operativa. Si la tubería tuviera además, pintada con algún color de seguridad, el letrero deberá también pintarse de dicho color, que servirá de fondo. DIRECCION Y SENTIDO DE CIRCULACIÓN DEL FLUIDO 4.8. La dirección de circulación del fluido se indicará mediante flechas que se pintarán sobre el color de identificación básica 4.9. Las flechas deberán ser blanco o negro según el mejor contraste. 4.10. Se la tubería tuviera letrero, la dirección del flujo podrá indicarse recortando el extremo correspondiente del letrero a manera de cabeza de flecha 5.0: <u>Modificaciones:</u> ➤ Se ha actualizado el Código de la Instrucción. Se ha aumentado los ítems 3.0, del 4.2 al 4.10. Los cambios se resaltan en negrita.			
Fecha:	Seguridad e Higiene Industrial		
2009 / 10 / 28			