CÔNG TY DỊCH VỤ KHÍ **(ĐK18)**
PetroVietnam Gas Services Company
PHÒNG THỬ NGHIỆM HIỆU CHUẨN
Experiment Calibration Laboratory
Add:101 Le Loi Street-Thang Nhi Ward- Vung Tau City
Tel: 84.254.3586376, Fax: 84.254.3563180

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

(Calibration Certificate)

Số *(N°)*: CN.TT.25.0001

Tên phương tiện đo *(Dut)*:	Thiết bị chuyển đổi đo nhiệt độ *(Temperature Transmitter)*
Kiểu *(Type)*: 3144P	Số *(Serial No)* Mã QL *(Tag No)*: 82513303/ TT-1150A
Nơi sản xuất *(Manufacturer)*:	Rosemount
Đặc trưng kỹ thuật đo lường *(Specification)*:	Phạm vi đo *(Range)*: (0 ÷ 80)°C Độ chính xác *(Accuracy)*: ±0.25%FS
Cơ sở sử dụng *(Customer)*:	Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP- Công ty Chế Biến Khí Vũng Tàu Địa điểm lắp đặt *(Location)*: Nhà máy xử lý Khí Dinh Cố
Phương pháp thực hiện: *(Method of calibration)*:	DVK.LAB.TM.12
	Điều kiện môi trường *(Environment)*: Nhiệt độ (Temp): (23±2)°C, Độ ẩm (Humidity): <70%RH
Chuẩn được sử dụng *(Standards used)*:	
Tên thiết bị *(Object)*:	Reference Temperature Calibrator; Documenting Process Cal.
Kiểu *(Model)*:	RTC-159B; 754
Số hiệu *(Serial No.)*:	654164-00305; 3821003
Nơi sản xuất *(Manufacturer)*:	Ametek; Fluke
Phạm vi đo *(Range)*:	(-100 ÷ 155)°C; (0 ÷ 30)mA
Độ KĐBĐ *(Uncertainty)*:	0.06°C; 0.017%
Dẫn xuất chuẩn *(Traceability)*:	Viện Đo lường Việt Nam (VMI)
Thiết bị tạo nhiệt *(Heat Source)*:	Ametek RTC-159B
Kết quả *(Result)*:	Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau. *(The result of the calibration on the next page)*
Ngày hiệu chuẩn lại đề nghị *(Recalibration recommended)*:	31-08-2026 *(31-Aug-26)*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2025
(Date of issue)

Trưởng Phòng TNHC
(Head of calibration Laboratory)

Phan Việt Anh

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Deputy Director)

Đỗ Thành Trung

Trang: 1/2 *(No of paper)*	**Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Dịch Vụ Khí.** *(This certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of PV GAS Services.)*

Văn bản này được xác thực tại https://cks.pvgas.com.vn với mã tài liệu: DVK.25.16253

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

(Calibration Result)

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số *(Attached to certificate No)*: CN.TT.25.0001

Tag name: **TT-1150A** Ngày hiệu chuẩn *(Calibration Date)*: 27-08-2025*(27-Aug-25)*

TT *(N°)*	Nhiệt độ chuẩn *(Standard Temp)* °C	Tín hiệu điện quy đổi *(Ideal Output Current)* mA	Giá trị dòng trên thiết bị *(Measured Output Current)* mA		Số hiệu chính *(Correction)* mA		Sai lệch *(Error)* %
			Tăng *(Increasing)*	Giảm *(Decreasing)*	Tăng *(Increasing)*	Giảm *(Decreasing)*	
01	0.000	4.000	3.994	3.995	0.006	0.005	0.03
02	19.990	7.999	8.002	8.003	-0.003	-0.004	0.03
03	40.000	12.000	11.997	11.998	0.003	0.002	0.02
04	60.000	16.000	15.998	15.999	0.002	0.001	0.01
05	80.000	20.000	19.999	19.998	0.001	0.002	0.01

Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính ứng với độ tin cậy 95%, hệ số phủ k=2:
(The reported expanded uncertainty is based upon a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximate 95%):

- Dải đo (Range) (0 ÷ 80)°C : U = 0.066°C.

Các thông tin khác *(Other information):*

- Phương tiện đo này không sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác.
  (This equipment is not used to quantify goods and services in purchase and sale, payment, safety assurance, community health protection, environmental protection, inspection, examination, judicial expertise and in other official activities)
- Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.

(This equipment is not used directly to verify the measuring instrument of group 2)

Ghi chú *(Note)*: Kết quả hiệu chuẩn trên là **Đạt (Pass)** đạt với yêu cầu về độ chính xác của thiết bị *(The calibration result meets the accuracy requirement).*

Người kiểm tra *(Checked by)*	**Người thực hiện** *(Calibrated by)*
Phan Ánh Sáng	**Nguyễn Tuấn Anh**

Không được sao chép rời khi giấy chứng nhận có nhiều trang nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Dịch Vụ Khí.
(This certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval of PV GAS Services.)

Văn bản này được xác thực tại https://cks.pvgas.com.vn với mã tài liệu: DVK.25.16253