

LESO — Bureau d'Études Techniques

Observations de l'autorite

DD 123456/1 — Les Peupliers, Lancy

Projet :

Date : 07/06/2026

Référence : DALE-DD123456-1

République et canton de Genève — Département du territoire

Office des autorisations de construire (OAC / DALE)

Dossier : DD 123'456/1

Objet : Demande définitive — Construction de 18 logements, « Les Peupliers »

Parcelle : N° 2341, commune de Lancy

Requérant : Coopérative d'habitation Les Tilleuls

Date : 28 mai 2026

Madame, Monsieur,

Après examen de votre dossier par les instances de préavis, l'autorité vous fait part des observations suivantes. Une réponse écrite, point par point, est attendue dans un délai de **30 jours**.

1. Concept énergétique (OCEN)

Le concept énergétique ne précise pas les performances attendues de l'installation de pompe à chaleur en régime hivernal (COP à -7 °C). Veuillez compléter le dossier avec les données constructeur et la vérification du dimensionnement selon la norme **SIA 384.201**, ainsi que le formulaire IDC prévisionnel.

2. Stationnement deux-roues

Le règlement communal (art. 14) impose **1,5 place vélo par logement**. Le dossier ne mentionne que 18 places pour 18 logements. Veuillez porter l'offre à **27 places minimum** et préciser leur emplacement couvert et sécurisé sur le plan de masse.

3. Toiture végétalisée

Le plan localisé de quartier impose une toiture végétalisée extensive sur **60 % minimum** de la surface de toiture accessible. Le dossier indique 55 %. Veuillez compléter le projet ou motiver formellement la dérogation sollicitée.

4. Gestion des eaux pluviales

Le concept d'évacuation des eaux claires n'est pas joint. Veuillez produire une note hydraulique démontrant la rétention à la parcelle ($Q_{\text{rejet}} \leq 20 \text{ l/s}\cdot\text{ha}$) conformément au **règlement L 2 05.01**.

5. Protection contre le bruit (OPB)

La parcelle est exposée au bruit routier (route de Chancy). Veuillez fournir l'évaluation des valeurs limites d'immissions selon l'**OPB** et, le cas échéant, les mesures constructives en façade (degré de sensibilité DS III).

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Office des autorisations de construire — Service des préavis techniques