

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BỆ SINH BỂ NƯỚC

Số: VS.DIAMOND.060424

**Dự án:** Đảo Kim Cương

**Hạng mục:** Vệ sinh bể nước thô tháp BAHAMAS

**Địa điểm:** Cao Ốc Đảo Kim Cương, tại Số 01, Đường Trần Quý Kiên, Phường Bình Trưng Tây, Tp Thủ Đức

Hôm nay, ngày 06 tháng 04 năm 2024 tại công trình, chúng tôi gồm có:

**BÊN A: CHỦ ĐẦU TƯ/BQL**

Người đại diện:

- Ông/bà : Nguyễn Lê Mạnh Duy.....

- Chức vụ : ACE.....

- Ông/bà : .....

- Chức vụ : .....

**BÊN B: CÔNG TY TNHH TKKT& TM TÍN THÀNH**

Người đại diện:

- Ông/bà: NGUYỄN THÀNH DẬM

- Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật

- Ông/bà: NGUYỄN QUÝ HỢP

- Chức vụ: Giám đốc

**NỘI DUNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH:**

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC THEO HỢP ĐỒNG QUY ĐỊNH	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)	GHI CHÚ
I	BƠM NƯỚC VỆ SINH		
1	Sử dụng bơm chìm bơm nước từ bể thô BAHAMAS xả về hố thoát sàn toà nhà - Thời gian thực hiện từ 11h – 18h - Thông khí liên tục trong quá trình vệ sinh	100%	
2	Nhân công xuống bể vệ sinh - Vệ sinh cặn bẩn dưới đáy bể - Chà rửa các điểm bám cặn - Chà rửa vệ sinh các lúp bê, đường ống, support Thời gian thực hiện từ 18g30 – 20h30	100%	



3	<b>Khử khuẩn</b> Sử dụng Cloramin B 1% phun đều bề mặt bể - Sau khi phun để 30 phút rồi phun lại nước sạch 5 lần - Thời gian thực hiện 20g30 – 22h	100%	
4	<b>Cho nước vào và trả lại mặt bằng</b> - Thu gom vật tư thiết bị trả lại mặt bằng	100%	

### III. KẾT LUẬN:

Nhà thầu đã vệ sinh và khử khuẩn đạt  
Đã nghiệm thu



Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, bên B giữ 01 bản, bên A giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**ĐẠI DIỆN BÊN A**

Nguyễn Lê Mạnh Duy

**ĐẠI DIỆN BÊN B**



Nguyễn Quý Hợp