

Tilsynsrapport – DLE Elvia

Saksnummer: 2026/4412

Kontrolldato: 2026-05-14

Svarfrist: 2026-06-30

Kontaktperson: Kari Nordmann, kari.nordmann@elvia.no

Omfang

Tilsyn med internkontroll og dokumentert kompetanse hos MCS Service AS.

Avvik 1

Virksomheten kan ikke dokumentere årlig FSE-opplæring for alle ansatte som utfører arbeid på eller nær ved elektriske anlegg, jf. fse § 7. Virksomheten må dokumentere gjennomført opplæring med dato og innhold.

Avvik 2

Internkontrollsystemet inneholder ikke dokumentert periodisk gjennomgang siste 12 måneder, jf. internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 8. Virksomheten må dokumentere gjennomført gjennomgang.

Anmerkning 3

Sluttkontrollskjema for anlegg NEK 400:2022 pkt 6.4 var mangelfullt utfylt i to av fem kontrollerte prosjekter.