

INFORME EJECUTIVO DE INTEGRIDAD ELï¿½CTRICA HAZLOC

Auditorï¿½a y estado consolidado de equipos en atmï¿½sferas explosivas

1. INDICADORES CLAVE DE GESTIï¿½N (KPIs)

TOTAL HALLAZGOS	SOLUCIONADOS	PENDIENTES	CRï¿½TICOS > 30 Dï¿½AS
25	7 (28%)	18	1

2. DISTRIBUCIï¿½N POR ï¿½REAS Y CRITICIDAD

ï¿½rea de Planta	Total	Pendientes	Resueltos
Polï¿½meros	1	0	1
Extrusiï¿½n	6	5	1
Unidad 500	1	1	0
Servicios	1	1	0
Bagging	1	1	0

EVALUACIï¿½N DE CONFORMIDAD NORMATIVA IEC 60079-14/17

ï¿½ Nivel de intervenciï¿½n en planta: 28% de hallazgos cerrados con prueba funcional y restitucií¿½n de integridad.
ï¿½ Hallazgos pendientes de Alta Criticidad: 9 equipo(s). Se recomienda programaciï¿½n prioritaria de repuestos y ï¿½rdenes de trabajo.
ï¿½ Hallazgos pendientes de Media y Baja: 4 y 5 equipo(s) respectivamente, en seguimiento preventivo de rutina.
ï¿½ Verificaciï¿½n de sellos Ex d, prensacables Ex e y barreras intrï¿½nsecas conforme a plan de inspecciï¿½n visual y detallada.

Ingenierï¿½a de Confiabilidad / HAZLOC
Petrocuyo S.A. ï¿½ Planta Lujï¿½n de Cuyo

Supervisiï¿½n de Mantenimiento Elï¿½ctrico
Petrocuyo S.A. ï¿½ Planta Lujï¿½n de Cuyo