



CÔNG TY TNHH SX - TM DÂY & CÁP ĐIỆN  
TÀI TRƯỜNG THÀNH



TTT - 088.LAKCS0720/02

**PHIẾU KIỂM NGHIỆM  
XUẤT XUỞNG**

BM: 8.1 - 06  
03/08/2020

- Tên sản phẩm : Cáp Duplex lõi đồng 2x16mm<sup>2</sup>, cách điện PVC - 0,6/1kv.
- Ký hiệu : DV 2x16mm<sup>2</sup> - 0,6/1kv MSNB: 07B01V2014
- Số lượng : 278m.
- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH THU LỘC.  
Công trình : Đường Xuân Bắc - Bảo Quang.  
Địa điểm : Xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.  
Hạng mục : Di dời hệ thống điện.
- Phương pháp thử : AS/NZS 5000.1 & AS/NZS 1125
- Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Mức qui định	Kết quả thử nghiệm	
6.1 Đường kính ngoài	mm	Không qui định	14,8	
6.2 Đường kính lõi dẫn	mm	Không qui định	7,4	
			Xám	Đen
6.3 Số sợi tối thiểu của ruột dẫn	Sợi	7	7	7
6.4 Loại ruột dẫn		Cấp 2	Cấp 2	Cấp 2
6.5 Đường kính sợi dẫn	mm	Không qui định	1,701	1,700
6.6 Đường kính ruột dẫn	mm	max 5,3	5,1	5,1
6.7 Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C	Ω/km	max 1,1500	1,0611	1,0620
6.8 Chiều dày cách điện	mm			
• Giá trị trung bình		min 1,00	1,15	1,15
• Giá trị nhỏ nhất		min 0,80	1,12	1,13
6.9 Điện trở suất khối cách điện nhỏ nhất ở 70°C	Ω.cm	min 10 <sup>10</sup>	2,1x10 <sup>12</sup>	2,2x10 <sup>12</sup>
6.10 Thử điện áp AC trong 5 phút	KV	3,5	Đạt	Đạt

7. Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo AS/NZS 5000.1 & AS/NZS 1125

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Sĩ

KCS TRƯỞNG

Phạm Hoàng Ân