

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẮT LƯƠNG 2

DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY



Website: quatest2.gov.vn; Email: info@quatest2.gov.vn





Số (Nº): 4928 - K7/KT2

Ngày/Date of issue: 10/9/2019

Trang/Page: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of sample:

BĂNG KEO CÁCH ĐIỆN TRUNG THẾ

2. Ký hiệu mẫu/Mark of sample:

QBKT

Số lượng mẫu/Quantity:

01 mẫu

4. Tinh trạng mẫu/State of sample:

mới, chưa qua sử dụng

5. Khách hàng/Client:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP QUẨN PHẠM

6. Địa chỉ/Address:

285 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

7. Ngày nhận mẫu/Date of receiving:

19/8/2019

8. Ngày thử nghiệm/Date of testing:

từ ngày/from: 20/8/2019 đến ngày/to: 06/9/2019

9. Kết quả thử nghiệm/Test results:

TT/ Items	CHĨ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ Test properties, unit	PHƯƠNG PHÁP THỬ/ Test methods	KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test results
1	Thử nghiệm độ bền điện mối (*)	TCVN 9630-1:2013 TCVN 5631:1991 TCVN 6099-1:2007	
	- Điều kiện khô tại điện áp 50 kV - 50 Hz/1 phút		Chịu được
	- Điều kiện ướt tại điện áp 50 kV - 50 Hz/10 giây (**)		Chịu được
2	Thử điện áp đánh thủng (***)		Không bị đánh thủng tại điện áp 36 kV- 50 Hz
3	Thử khả năng chịu nhiệt 90 °C trong 10 phút	K7.HD.01	Mẫu không biến dạng
4	Thử khả năng chịu nhiệt 250 °C trong 5 giây		Mẫu không biến dạng

Ghi chú/Notes:

(*) Băng keo cách điện trung thế được quần 04 lớp, quấn chồng mí 50 % chiều rộng băng quấn khi thử nghiệm

(**) Thử ngay sau khi phun nước

(***) Thử trên 02 lớp, mẫu được ngâm trong dầu cách điện máy biến áp khi thử nghiệm

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi đến/The test results are valid only for received sample from client.

 Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu của khách hàng /The sample, mark, client and address are named by client's requirements.

Phiếu kết quả này không được trích sao một phần khi không có văn bản chấp thuận của Trung tâm kỹ thuật 2/This test report not be reproduced
except in full without the written approval of QUATEST 2.

- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả/ QUATEST 2 is disclaimer when the information is supplied by the customer and can affect the validity of results.

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 7

Head of Technical Division 7

TRUNG TÂM

KÝ THUẬT

TIẾU CHUẨN

BOLƯỜNG

CHAILUON

PHÓ GIÁM ĐỐC guyễn Hữu Trung

KT.GIÁM ĐỐC

Director

PHAN QUANG CANH

KT2.QT.30/B.05/02.4.2019