

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-0227BDI8/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

19/03/2018 Page 01/03

1. Tên mẫu Name of sample : CÁP LÕI ĐỒNG, BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE - 24 kV, VỎ BẢO VỆ PVC C/XLPE/PVC 25 mm² - 24 kV

2. Số lương mẫu Quantity

:01

3. Mô tả mẫu Description

: Đoạn cáp dài 6 m có vỏ bọc màu đen; Nhãn trên mẫu: TTT. Co C/XLPE/PVC 25 SQMM 24 kV OVERHEAD Cu JAPAN ISO 9001

4. Ngày nhân mẫu Date of receiving

: 05/02/2018

5. Thời gian thử nghiệm : 06/02/2018 - 16/03/2018 Testing duration

6. Nơi gửi mẫu Customer

: CÔNG TY TNHH SX - TM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH 192 Trần Đại Nghĩa, Tân Tạo A, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

7. Phương pháp thử Test method

: TCVN 5935 : 1995 (Item 8.5 - 8.6 : TCVN 5064 : 1994) Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn có điện áp danh định

từ 1 kV đến 30 kV

8. Kết quả thử nghiệm Test result

: Xem trang 02/03 - 03/03

See pages

P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN FOR HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.

TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR TRUÖNG PHÒNG THỬ NGHIỆM HEAD OF TESTING LAB.

TRUNG TÂM

Vguyễn Tân Tùng

CHỦ TỊCH UĐND PHƯỜNG 13 QUẬN 6



Các kết quả thứ nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mỗ Không được trích suo một phân phiều kết quả thứ nghiệm này nếu không có sự đồ This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written appro

Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cấu của nơi gửi mẫu. J Name of san

4. Độ không đảm bào do mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cây 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ đười để biểt thêm thông tin Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please confact Quatest 3 at the below address for further interest. level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information

Head Office: 49 Pasteur, Q1 Ho Chi Minh City, VIET NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 7 Road 1, Bien Hoa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 • E-mail: m-cskhi@quatest3.com.vn Testing

BH10 (12/2016)

M03/1 - TTTN09

Lần sửa đổi: 0

Not applicable

N/A: không ấp dụng.

19/03/2018 Page 02/03

OA HOC VÁ CÔN THUNG TAM KŶ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯƠNG 3.

8. Kết quả thử nghiệm Test result

	Tên chỉ tiêu Specification	Mức qui định theo Quality level as	Kết quả thử nghiệm Test result	Nhận xét Remark
A. R	UỘT DẪN / CONDUCTOR	TCVN 6612: 2007		
8.1.	Số sợi dẫn / Number of wire	min 7	71	Đạt Pass
8.2.	Đường kính sợi dẫn / Diameter of wire, mm	Không qui định Not specified	2,13	
8.3.	Đường kính ruột dẫn, mm Diameter of conductor	max 6,6	6,4	Đạt Pass
8.4.	Điện trở một chiều của 1 km dây dẫn ở 20° C, Ω DC resistance of 1 km conductor	max 0,727	0,7176	Đạt <i>Pass</i>
8.5.	/	Không qui định Not specified	1	
8.6.	Bội số bước xoắn / Lay ratio Lớp / Layer 1	Không qui định Not specified	17	-
B. C	ÁC CHỈ TIÊU VỀ ĐIỆN / ELECTRICAL TEST	TCVN 5935: 1995		
8.7.	Thử xung 125 kV Impulse test	Chịu được Withstand	Đạt Pass	Đạt Pass
8.8.	Thử điện áp 32 kV trong 15 min Voltage test	Chịu được Withstand	Đạt Pass	Đạt Pass
8.9.	Thử điện áp 38 kV trong 4 h Voltage test	Chịu được Withstand	Đạt Pass	Đạt Pass
C. C	ÁCH ĐIỆN / INSULATION	TCVN 5935: 1995		least 7
8.10	. Chiều dày cách điện, mm Thickness of insulation			Đạt Pass
	 Giá trị trung bình / Average value 	min 5,5	5,8	
	Giá trị nhỏ nhất / Minimum value	min 4,85	5,28	
8.11	. Độ bền kéo và độ giãn dài tại thời điểm đứt trước lão hóa Tensile strength and elongation at break before ageing	1		Đạt Pass
	 Độ bền kéo / Tensile strength, N/mm² 	min 12,5	22,0	
	 Độ giãn dài tại thời điểm đứt, Elongation at break 	min 200	540	1



TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

 Head Office:
 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM
 Tel; (84-28) 3829 4274
 Fax: (84-28) 3829 5012
 www.quatest3.com.vn

 Testing:
 7 Road 1 Biên Hòu 1 Industrial Zone, Đồng Nai
 Tel: (84-25) 383 6212
 Fax: (84-25) 383 6298
 m-cskhiā quatest3.com.vn

19/03/2018 Page 03/03

NOA HOC VÀ CÓ Kỹ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

8. Kết quả thử nghiệm Test result

Tên chỉ tiêu Specification	Mức qui định theo Quality level as TCVN 5935: 1995	Kết quả thử nghiệm Test result	Nhận xét Remark
8.12. Độ bền kéo và độ giãn dài tại thời điểm đứt sau lão hóa 135°C trong 168 h Tensile strength and elongation at break after ageing at 135°C for 168 h		1	Đạt Pass
 Độ bền kéo / Tensile strength 			
+ Giá trị sau lão hóa, N/mm² Value after ageing	Không qui định Not specified	17,0	
+ Sự thay đổi / Variation, %	± 25 %	- 22,7	
 Độ giãn dài tại thời điểm đứt Elongation at break 			
+ Giá trị sau lão hóa, % Value after ageing	Không qui định Not specified	420	
+ Sự thay đổi / Variation, %	± 25 %	- 22,2	_
8.13. Thử nóng ở 200°C trong 15 min / Hot set test			Đạt Pass
 Độ giãn dài tương đối khi có tải, Elongation under load 	max 175	43	
 Độ giãn dài sau khi làm nguội, Elongation after cooling 	max 15	2,5	- Ar
8.14. Độ co ngót / <i>Shrinkage</i> , %	max 4	0,8	Đạt Pass
8.15. Thử ngấm nước (Phương pháp khối lượng) Water absorption (Gravimetric method)	1		Đạt <i>Pass</i>
 Độ tăng khối lượng / Increase of mass, mg/cm² 	max 1,0	0,0	



