

KT3-05481ACK7/12

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

04/12/2017  
 Page 01/01

1. Tên mẫu : Ty neo 16 x 1800, 2000, 2400, 2500, 3000 mm  
*Name of sample*

**Gói thầu: Cung cấp VITB và thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn huyện Tuy Phong năm 2017"**

2. Số lượng mẫu: 01  
*Quantity*

3. Mô tả mẫu : Mẫu là ty neo Ø 16 mm x 2,4 m  
*Sample description* *The as-received sample is anchoring rod*

4. Ngày nhận mẫu: 24/11/2017  
*Date of receiving*

5. Ngày thử nghiệm: 04/12/2017  
*Date of testing*

6. Nơi gửi mẫu: - CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT  
 42 Vĩnh Đại, Phường 10, Quận 6, TP Hồ Chí Minh  
 - CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM NHA TRANG

7. Phương pháp thử : TCVN 5878:2007  
*Test method*

8. Kết quả thử nghiệm:  
*Test results*

| Tên chỉ tiêu<br><i>Specification</i>   | Kết quả thử nghiệm<br><i>Test result</i> |
|--|--|
| <b>THỬ LỚP PHỦ/COATING TEST</b>  |  |
| 8.1. Chiều dày trung bình lớp phủ $\mu\text{m}$<br><i>Average of coating thickness</i> | 260                                      |

**P. TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ**  
**DEPUTY HEAD OF MECHANICAL**  
**TESTING LAB.**

Phạm Văn Út

**TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR**  
**TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM**  
**HEAD OF TESTING LAB.**

Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/ *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*  
 2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. *This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.*  
 3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của mỗi gửi mẫu/ *Name of sample and customer are written as customer's request.*  
 4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với  $k = 2$ , mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.  
*Estimated expanded uncertainty of measurement with  $k = 2$ , at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.*

N/A: không áp dụng.  
*Not applicable.*

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn  
 Testing: 7 Road 1, Biên Hòa Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn