

K13-04715ACK8/55

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT


26/11/2018
Page 01/01

1. Tên mẫu : Rack 4 sứ
Name of sample

Công trình: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình "Chống quá tải đường dây hạ thế và TBA khu vực Thành phố Phan Thiết"

2. Số lượng mẫu: 01
Quantity

3. Mô tả mẫu: Xem hình
Sample description See picture



4. Ngày nhận mẫu: 16/11/2018
Date of receiving

5. Ngày thử nghiệm: 23/11/2018
Date of testing

6. Nơi gửi mẫu: CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT
Customer 42 Vành Đai, Phường 10, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN - CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM NHA TRANG

7. Phương pháp thử: TCVN 5878:2007
Test method

8. Kết quả thử nghiệm:
Test results

Tên chỉ tiêu Specification	Kết quả thử nghiệm Test result
THỬ LỚP PHỦ/COATING TEST	
8.1. Chiều dày trung bình lớp phủ Average of coating thickness	155

P. TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ
DEPUTY HEAD OF MECHANICAL
TESTING LAB.

Phạm Văn Út

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu đo khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
3. N/A: không áp dụng. / Not applicable.
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
5. Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam
Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 Iz, Dong Nai, Vietnam
C5 lot, K1 road, Cai Lân Iz, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274
Tel: (84-251) 383 6212
Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012
Fax: (84-251) 383 6298
Fax: (84-28) 3742 3174

Website: www.qltest3.com.vn
E-mail: tn-cskb@qltest3.com.vn
E-mail: tn-cskb@qltest3.com.vn