

TỔNG CỤC TIỀU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 **QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3**

KT3-0052DI6/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TESTREPORT

18/01/2016 Page 01/02

1. Tên mẫu

: CÁP NHÔM LÕI THÉP TRẦN AS 50/8.0 mm²

Name of sample

2. Số lượng mẫu Quantity

:01

3. Mô tả mẫu Description

: Đoạn cáp nhôm lõi thép dài 3 m

4. Ngày nhận mẫu Date of receiving

: 07/01/2016

5. Thời gian thứ nghiệm: 08/01/2016 - 18/01/2016 Testing duration

6. Nơi gửi mẫu Customer

: CÔNG TY TNHH SX-TM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH

192 Trần Đại Nghĩa, Tân Tạo A, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

7. Phương pháp thử Test method

: TCVN 5064: 1994 & TCVN 5064: 1994/SĐ1: 1995 Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không

8. Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/02

Test result

See page

P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN FOR HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.

Nguyễn Mừng

PHÓ GIÁM ĐỐC CE DIRECTOR

Truong Thanh Son

Cae Ket qua thứ nghiệm ghi trong phiêu hay chi co gia trị dọi với màu do không có sự đồng ý bằng văn bàn của Trung tâm Kỹ thuật 3.
 Không được trích sao một phần phiều kết quá thứ nghiệm này nêu không có sự đồng ý bằng văn bàn của Trung tâm Kỹ thuật 3.
 This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quarest 3.
 Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. Name of sample and existemer are written as customer's request.
 Độ không đầm báo do mở rộng ước lượng được títh với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hạng với thể liên hệ theo địa chi dưới để biết thêm thống tín.
 Estimated expanded ton certainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quartest 3 at the below address for further information

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chi Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-8) 3829 4274 Fax: (84-8) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn 7 Road I, Biên Hôa I Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-61) 383 6212 Testing: Fux: (84-61) 383 6298 E-mail: qt-dichvutn@quatest3.com.vn

N/A: không áp dụng Not applicable

Các kết quả thờ nghiệm ghi trọng phiến này chi có giá trị đối với mẫu do khách hàng giri đến. Text results are valid for the namely submitted samplets) only.

KT3-0052DI6/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TRUNG TÂM

8/01/2016 Page 02/02

8. Kết quả thử nghiệm Test result

			 		,
	Tên chỉ tiêu Specification		Mức qui định theo Quality level as TCVN 5064: 1994 & SĐ1: 1995	Kết quả thử nghiệm Test result	Nhận xét <i>Remark</i>
8.1.	Số sợi dẫn / Number of wire		6	6	Đạt/ Pass
8.2.	Số sợi thép / Number of steel wire		1	1	Đạt/ <i>Pass</i>
8.3.	Số lớp xoắn / Number of layer		1	1	Đạt/ Pass
8.4.8.5.	Chiều xoắn lớp ngoài cùng Direction of lay of the external layer Bội số bước xoắn / Lay ratio		Phải Right	Phải <i>Right</i>	Đạt/ Pass
	• Lóp / Layer 1		10 - 15	14	Đạt/ <i>Pass</i>
8.6.	Đường kính sọi dẫn / Diameter of wire.	, mm	$3,20 \pm 0,04$	3,21	Đạt/ <i>Pass</i>
8.7.	Số lần bẻ cong của sợi dẫn Number of bending times for wire		min 8	12	Đạt/ Pass
8.8.	Độ giãn dài tương đối của sọi dẫn, Elongation of wire	%	min 1,7	1,8	Đạt/ Pass
8.9.	Suất kéo đứt của sợi dẫn, Tensile strength of wire	N/mm ²	min 157	179	Đạt/ Pass
8.10.	Đường kính sợi thép, Diameter of steel wire	mm	$3,20 \pm 0.07$	3,18	Đạt/ Pass
8.11.	Độ giãn dài tương đối của sợi thép, Elongation of steel wire	%	min 4,0	6,0	Đạt/ Pass
8.12.	Úng suất khi giãn 1 % của sợi thép, Tensile stress of steel wire at 1 % elong	N/mm ²	min 1098	$1,29 \times 10^3$	Đạt/ Pass
8.13.	Suất kéo đứt của sợi thép, Tensile strength of steel wire	N/mm ²	min 1274	$1,47 \times 10^3$	Đạt/ Pass
8.14.	Độ bền chịu uốn của sợi thép Winding test for steel wire		Không bong, tách lớp mạ Zinc coating not cracked flaked	Đạt Pass	Đạt Pass
	Khối lượng lớp mạ kẽm, Mass of zinc coating	g/m ²	min 230	294	Đạt/ Pass
	Điện trở một chiều của 1 km dây dẫn ở DC resistance of 1 km conductor	20°C, Ω	max 0,6070	0,5836	Đạt/ Pass
	Lực kéo đứt của toàn bộ dây dẫn, Breaking load of conductor	N	min 16256	$19,0 \times 10^3$	Đạt/ Pass





TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 QUALITY ASSURANCE & TESTING GENTER 3