

## TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-2584AD18/15

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

20/09/2018 Page 01/02

1. Tên mẫu Name of sample : ÔNG NỐI CĂNG BỌC CÁCH ĐIỆN CÁP LV-ABC 95 mm²

HD SO: 170/HDMS-2018, NGAY 04/09/2018

Số lượng mẫu

: 01

Quantity

Mô tả mẫu

: Phụ kiện diện, MJPT 95.

Description

: 05/09/2018

4. Ngày nhận mẫu Date of receiving

5. Thời gian thử nghiệm Testing duration

: 10/09/2018 - 19/09/2018

6. Nơi gửi mẫu Customer

:- CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT

42 Vành Đai, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

- ĐIỂN LỰC ĐỊNH QUẨN -

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÔNG NAI

7. Phương pháp thử Test method

: AS 3766 - 1990 SECTION 3

Mechanical fitting for low voltage acrial bundled cable

8. Kết quả thử nghiệm Test result

: Xcm trang 02/02

See page

P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN FOR HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM HEAD OF TESTING LAB.

> TRUNG TÂM KŸ THUẤT IEU CHUẨN ĐO LƯƠNG

> > CHẤT LƯƠNG 3

guyon Tan Tùng

Hồ Nguyễn Thủy Trâm

Các kết quả thời nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu du khách hàng giữ đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
 Không được trích sao một phiến kết quả thứ nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung từm Kỹ thuật 3.
 Thủi Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quates 3.
 Ten mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cấu của nơi giả mẫu.! Name of sample and customer are written as customer's request.
 Độ không đảm bảo do mở tổng ước lượng được tinh với k = 2, mốt tin cấy 95 %. Khách hàng có thể hện theo địa chỉ dưới để biểt thêm thông tin.
Estimated expanded ameritainly of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below taktrexs for further information.

Tel: (84-28) 3829-4274 Fax: (84-28) 3829-3012 Website: www.quatest3.com.vn Head Office: 49 Pasteur, Q1, Ho Chi Minh City, VIET NAM 7 Road 1, Biến Hòa I Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest4.com.vn

Lân sửu đối: 0

BH10 (12/2016)

N/A; không áp dọng Not applicable

## KT3-2584ADI8/15 PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆN THỊ TRING TÂN

20/09/2018 Page 02/02

8. Kết quả thứ nghiệm : Test result

Tên chỉ tiêu Specification		Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
8.1. Thử chịu điện áp 4 kV trong 1 min (không mang tắi) Withstand voltage test 4 kV for 1 min (without load)	X	
<ul> <li>Giữa các ruột dẫn với nhau Between all cores together</li> </ul>		Chịu được Withstand
8.2. Tải phá hủy cơ học,  Mechanical failing load	kN	13,9





## TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3