

BẢNG KHỐI LƯỢNG PHẦN TRẠM BIẾN ÁP
(Đính kèm biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa và sử dụng ngày..... tháng.....năm 2020)

Công trình: Xây dựng mới TBA 3P-400kVA 22/0,4kV Công ty TNHH Ngọc Tuấn Ngân

Địa điểm: Xã Xuân Phú - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai

STT	SHĐM	TÊN CẤU KIỆN	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG				GHI CHÚ
				DỰ TOÁN	THI CÔNG	PS/TĂNG	PS/GIẢM	
		A.PHẦN THIẾT BỊ						
	T1.1416	Máy biến áp 22/0,4kV- 400kVA	máy	1	1			
	T2.3501	FCO 27kV - 100A	cái	3	3			
		Dây cháy 10K	Sợi	3	3			
	T2.5004	Chống sét van LA-18KV-10KA	cái	3	3			
	T2.8407	MCCB 3 cực 400V -500A - 50KA	cái	1	1			
	02.8505c	Tủ tụ bù hạ thế 160kVAr	tủ	1	1			
		Biến dòng 600V - 500/5A	cái	3	3			
		Điện kế 3 pha 4 dây 220/380V-5A	cái	1	1			
		B. PHẦN VẬT LIỆU						
		Trụ bê tông ly tâm 12m trồng thủ công+cơ giới	Trụ	2	2			
		Trụ BTLT 12m F350 dự ứng lực	trụ	2	2			
		Vật liệu dựng trụ	trụ	2	2			
	4,9203	Dựng trụ BTLT 12m trong TBA bằng thủ công + cơ giới	trụ	2	2			