

KT3-3124ADI7/12

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

13/12/2017
Trang 01/02

1. Tên mẫu : KẸP TREO (ĐỒ) CẤP ABC 2 VÀ 4x11-35,50,70,95,120 mm²
Gói thầu : Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn huyện Tuy Phong năm 2017"
2. Số lượng mẫu : 01
3. Mô tả mẫu : Kẹp treo cáp ABC, PS 4x70.
4. Ngày nhận mẫu : 24/11/2017
5. Thời gian thử nghiệm : 07/12/2017 - 13/12/2017
6. Nơi gửi mẫu : - CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT
42 Vành Đai, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
- CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM NHA TRANG
7. Phương pháp thử : AS 3766 - 1990 SECTION 4
Mechanical fittings for low voltage acrial bundled cables
8. Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/02

P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN



Nguyễn Mừng

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM



Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the samples submitted only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của chủ gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

N/A: không áp dụng.
Not applicable

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-eskh@quatest3.com.vn



8. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm
8.1. Thử chịu điện áp 4 kV trong 1 min (khi không mang tải) : <ul style="list-style-type: none"> Giữa các ruột dẫn với nhau Giữa lá kim loại và ruột dẫn Giữa lá kim loại và phần kim loại của kẹp 	Chịu được Chịu được Chịu được
8.2. Thử tải cơ học (thử ở vị trí đóng), <ul style="list-style-type: none"> Tình trạng mẫu sau khi thử 	kN 6,00 Mẫu không hư hỏng

