

BẢNG TRỤ ĐƯỜNG DÂY 3 PHA

Công trình: Đường dây trung, hạ thế và TBA Xuân Hiệp 17, ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

Địa điểm: Xã Xuân Hiệp - Huyện Xuân Lộc - TỉnhĐồngNai

Số trụ	Kh.cách	Cáp 3ACX50+AC50	Hình thức trụ	Loại trụ						Tiếp địa lắp lại trụ 12m						Bộ sứ đứng SĐU	Chuỗi Polymer lắp vào xà CĐX	Bộ đỡ dây T.H : Đth-U	Bộ khóa néo T.H vào trụ : Nth-T	Dây buộc đầu sứ TTF		Kẹp quai 2/0	Hotline 2/0	Kẹp quai 4/0	Hotline 4/0	Chụp Uquai		Bảng keo cách điện	Oáng co nhiệt cách điện 24kV	Kẹp ép WR279	Đầu cốt ép Cu-AL cỡ dây 50mm2	dây CXLPE 25mm2	FCO100	GHI CHÚ
				BTLT 12 HIỆN HỮU	BTLT 12	BTLT 14					M12	M12BT ĐÔI	M14BT ĐÔI	X-22K	X-22KK																			
48	0		3DT	2							1			1		4	3		1	4				3	3	3	1		2					
1	39.3	39.3	IG			2			1				1		6		1		6															
2	40.0	79.3	2DT		2			1		1		1		1			6		2		3	3				3	1		2	3	6	3		
3	40.0	119.3	I		1		1						1		3		1		3															
4	40.0	159.3	I		1		1						1		3		1		3															
5	40.0	199.3	I		1		1						1		3		1		3															
6	40.0	239.3	IG		2			1					1		6		1		6															
7	40.0	279.3	I		1		1						1		3		1		3															
8	40.0	319.3	2DT		2			1		1		1			6	6		2	6								1	6	8					
9	40.0	359.3	I		1		1						1		3		1		3															
10	40.0	399.3	I		1		1						1		3		1		3															
11	40.0	439.3	I		1		1						1		3		1		3															
12	40.0	479.3	DT		2			1				1				3		1																
TỔNG CỘNG	479.3	479.3		2	15	2	7	4	1	2	1	3	2	7	1	43	18	9	6	43	3	3	3	3	6	3	6	12	3	6	3			

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

.....

.....