

BẢNG TRỤ ĐƯỜNG DÂY 3 PHA

Công trình: Đường dây trung thế & TBA 3 pha 160kVA hộ Trần Thị Phương Ngân

Địa điểm: Xuân Thọ - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai

Số trụ	Kh.cách	Cộng dồn 3ACXV50 + AC50	Hình thức trụ	Trụ			Tiếp địa lắp lại trụ 12m	Loại xà					Bộ sứ đứng SDU	Chuỗi Polymer lắp vào xà CDX	Bộ đỡ dây T.H : Đth-U	Bộ néo dây T.H : Nth-U	Kẹp quai 2/0 + Chụp	Hotline 2/0	Kẹp ép cỡ 50mm2	FCO100	Dây buộc cỡ sứ 50	Dây buộc đầu sứ 50	GHI CHÚ
				BTLT 12	M12	M12BT ĐÔI		X-22K-D-C920	X-22K-K-C920	X-21KL	X-21DL	X-24COPOSITE											
016			DT										6	3		1			8			6	
001	35		2DT	1	1			1						6	1		6	6		3			
002	35		2DT	2		1		1	1			1	4	6		2						4	
003	30		I	1	1						1		3		1							3	
004	30		I	1	1						1		3		1							3	
005	30		IG	2		1				1			6		1						6		
006	33		IG	2		1				1			6		1						6		
007	40		IG	2		1				1			6		1						6		
008	40		IG	2		1				1			6		1						6		
009	40		I	1	1		1				1		3		1							3	
010	40		I	1	1						1		3		1							3	

Số trụ	Kh.cách	Cộng dồn 3ACXV50 + AC50	Hình thức trụ	Trụ			Tiếp địa lắp lại trụ 12m	Loại xà					Bộ sứ đứng SĐU	Chuỗi Polymer lắp vào xà CDX	Bộ đỡ dây T.H : Đth-U	Bộ néo dây T.H : Nith-U	Kẹp quai 2/0 + Chụp	Hotline 2/0	Kẹp ép cỡ 50mm2	FCO100	Dây buộc cổ sứ 50	Dây buộc đầu sứ 50	GHI CHÚ
				BTLT 12	M12	M12BT ĐỐI		X-22K-Đ-C920	X-22K-K-C920	X-21KL	X-21ĐL	X-24COPOSITE											
011	40		IG	2		1				1			6		1						6		
012	36		I	1	1						1		3		1							3	
013	36		I	1	1						1		3		1							3	
014	36		IG	2		1				1			6		1						6		
015	38		DT	2		1		1						3		1							
TỔNG	539	539		23	7	8	1	3	1	6	6	1	64	18	13	4	6	6	8	3	36	28	

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY

Phạm Thế Ngữ

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

Trần Văn Sỹ