

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯƠNG 3 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-2469DI6/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

16/03/2016 Page 01/02

1. Tên mẫu

: CÁP THÉP TRẦN S 50 mm²

Name of sample

2. Số lượng mẫu Quantity

:01

3. Mô tả mẫu

: Đoạn cáp thép dài 3 m

Description

4. Ngày nhận mẫu Date of receiving

: 05/03/2016

5. Thời gian thứ nghiệm: 05/03/2016-15/03/2016

Testing duration

6. Nơi gửi mẫu Customer

: CÔNG TY TNHH SX-TM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH

192 Trần Đại Nghĩa, Tân Tạo A, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

7. Phương pháp thử Test method

: TCVN 5064: 1994 & TCVN 5064: 1994/SĐ1: 1995 Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không

8. Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/02

Test result

See page

TRUÖNG PTN ĐIỆN HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.

PHÓ GIÁM ĐỐC VICE DIRECTOR

Nguyễn Tấn Tùng



1. Các kết quả thờ nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu đo khách hàng gửi đến. Tast results are valid for the namely submitted sample (s) only

2. Không được trích sao một phấn phiếu kết quả thử nghiệm này nóu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.

Tên mấu, tên khách hàng được ghi theo yên câu của nơi gửi mấu/Name of tample and customer are written as customer's reques

4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước họng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách bằng có thể liên hệ theo địa chi dưới để biết thêm thống tio. Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level, Please contact Quatest 3 at the below address for further information

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hổ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-8) 3829 4274 Fax: (84-8) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn Testing: 7 Road I, Bien Hoa I Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-61) 383 6212 Fax: (84-61) 383 6298 E-mail: qt-dichvutn@quatest3.com.vn

N/A: không ấp đụng, Not applicable