

Số (Nº) : 115-TN/ KT2-K7

Ngày / Date of issue : 18/01/2016

Trang/Page: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of sample: **HỘP PHÂN PHỐI 6 CỰC**
Hãng sản xuất: Tuấn Ân - Việt Nam
2. Khách hàng/Client: - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN ÂN
- CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Hợp đồng số: 316/PCĐN-VT, ngày 29/12/2015
3. Địa chỉ/Address: /
4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 11/01/2016
5. Ngày thử nghiệm/Date of testing: Từ ngày/From: 13/01/2016 đến ngày/to: 16/01/2016
6. Tình trạng mẫu/State of sample: Mẫu có chữ ký
7. Ký hiệu mẫu/Mark of sample: HPP-6-M
8. Số lượng mẫu/Quantity: 01 mẫu
9. Kết quả thử nghiệm/Test results:

TT/ Items	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ Test properties, unit	PHƯƠNG PHÁP THỬ/ Test methods	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test results
01	Độ dày vỏ hộp	IEC 60439-5:2006	3,03
02	Độ bền cách điện: 2kV-50Hz/ 1phút		Không bị đánh thủng.
03	Thử nghiệm hàm lượng sợi thủy tinh, %	JIS 7052:1987	37,2
04	Độ bền chịu lực va đập 20J (Với quả cầu thép nặng 2 kg rơi tự do từ độ cao 1 m xuống mặt hộp)	IEC 60439-5:2006	Không bị nứt, vỡ
05	Thử khả năng chống cháy, FH2-40		Đạt

10. Nhận xét/comment: Các chỉ tiêu đã thử nghiệm “**đạt**” yêu cầu kỹ thuật theo bảng Đặc tính kỹ thuật đính kèm theo Hợp đồng số: 316/PCĐN-VT, ngày 29/12/2015 giữa Công ty Cổ phần Thiết bị điện Tuấn Ân và Công ty Điện Lực TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

Ghi chú/Notes:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng, tên hợp đồng được ghi theo yêu cầu của khách hàng /The sample, mark, client and contract are named by client's requirements.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do Trung tâm Kỹ thuật 2 lấy như Biên bản lấy mẫu kèm theo/The test results are valid only for the sample mentioned in the attached sampling minutes.
- Phiếu kết quả này không được trích sao một phần khi không có văn bản chấp thuận của Trung tâm kỹ thuật 2/This test report not be reproduced except in full without the written approval of QUATEST 2.

KT. TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 7
Head of Technical Division 7


NGUYỄN TẤN THÀNH

GIÁM ĐỐC
Director


PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phú Quốc

Số (Nº) : 116-TN/ KT2-K7

Ngày / Date of issue : 18/01/2016

Trang/Page: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of sample: **HỘP PHÂN PHỐI 9 CỰC**
Hãng sản xuất: Tuấn Ân - Việt Nam
2. Khách hàng/Client: **- CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN ÂN**
- CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Hợp đồng số: 316/PCĐN-VT, ngày 29/12/2015
3. Địa chỉ/Address: /
4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 11/01/2016
5. Ngày thử nghiệm/Date of testing: Từ ngày/From: 13/01/2016 đến ngày/to: 16/01/2016
6. Tình trạng mẫu/State of sample: Mẫu có chữ ký
7. Ký hiệu mẫu/Mark of sample: HPP-9-M
8. Số lượng mẫu/Quantity: 01 mẫu
9. Kết quả thử nghiệm/Test results:

TT/ Items	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ Test properties, unit	PHƯƠNG PHÁP THỬ/ Test methods	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test results
01	Độ dày vỏ hộp	IEC 60439-5:2006	3,04
02	Độ bền cách điện: 2kV-50Hz/ 1phút		Không bị đánh thủng.
03	Thử nghiệm hàm lượng sợi thủy tinh, %	JIS 7052:1987	37,0
04	Độ bền chịu lực va đập 20J (Với quả cầu thép nặng 2 kg rơi tự do từ độ cao 1 m xuống mặt hộp)	IEC 60439-5:2006	Không bị nứt, vỡ
05	Thử khả năng chống cháy, FH2-40		Đạt

10. Nhận xét/comment: Các chỉ tiêu đã thử nghiệm “đạt” yêu cầu kỹ thuật theo bảng Đặc tính kỹ thuật đính kèm theo Hợp đồng số: 316/PCĐN-VT, ngày 29/12/2015 giữa Công ty Cổ phần Thiết bị điện Tuấn Ân và Công ty Điện Lực TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

Ghi chú/Notes:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng, tên hợp đồng được ghi theo yêu cầu của khách hàng /The sample, mark, client and contract are named by client's requirements.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do Trung tâm Kỹ thuật 2 lấy như Biên bản lấy mẫu kèm theo/The test results are valid only for the sample mentioned in the attached sampling minutes.
- Phiếu kết quả này không được trích sao một phần khi không có văn bản chấp thuận của Trung tâm kỹ thuật 2/This test report not be reproduced except in full without the written approval of QUATEST 2.

KT. TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 7
Head of Technical Division 7


NGUYỄN TẤN THÀNH


GIÁM ĐỐC
Director

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phú Quốc