

## TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-0657ADI9/11

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

04/04/2019 Page 01/03

1. Tên mẫu
Name of sample

: DÂY ĐỒNG BỌC CÁCH ĐIỆN PVC - CV 70  $\mathrm{mm}^2$  - 0,6/1 kV

NHÀ SX: CÔNG TY CỔ PHẨN ĐỊA ỐC - CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT

NSX: VIỆT NAM

MANUFACTURER: THINH PHAT REAL ESTATE - CABLES JOINT

STOCK COMPANY COUNTRY: VIETNAM

2. Số lượng mẫu *Quantity* 

: 01

3. Mô tả mẫu Description : Đoạn cáp dài 6 m có cách điện màu đen / A sample of cable 6 m in lenght

with black insulation.

Nhãn trên mẫu / marking: THIPHA CABLE 2018 Cu/PVC 70 mm<sup>2</sup> -

0,6/1 kV - IEC 60502-1

4. Ngày nhận mẫu Date of receiving

: 05/03/2019

5. Thời gian thử nghiệm : 07/03/2019 - 04/04/2019 *Testing duration* 

6. Noi gửi mẫu Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC - CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT 144A Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

THINH PHAT REAL ESTATE - CABLES JOINT STOCK COMPANY

144A Ho Hoc Lam Street, An Lac Ward, Binh Tan District,

Ho Chi Minh city, Vietnam

7. Phương pháp thử *Test method* 

: IEC 60502-1 : 2009 (Item 8.5 - 8.8 : TCVN 5064 : 1995)

Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um=1,2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV). Part 1: Cables

for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV)

8. Kết quả thử nghiệm

: Xem trang 02/03 - 03/03

Test result

See pages

P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN FOR HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.

Nguyễn Mừng

TL. GIÁM ĐỐC / *PP. DIRECTOR* TRƯ**Ơ**NG PHÒNG THỬ NGHIỆM *HEAD OF TESTING LAB*.

TRUNG TÂM

KỸ THUẬT

TIÊU CHUẨN DO LƯỜNG

CHẨT LƯỢNG 3.

1. Các kết quả thứ nghiệm ghi trong phiếu này chí có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the masser submitted sample(s) only

2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thứ nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3 This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

3. N/A: không áp dụng. / Not applicable.

4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chi dưới để biết thêm thông tin. Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam

No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274 Tel: (84-251) 383 6212 Tel: (84-28) 3742 3160 Fax: (84-28) 3829 3012 Fax: (84-251) 383 6298 Fax: (84-28) 3742 3174 Website: www.quatest3.com.vn E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

04/04/2019 Page 02/03

8. Kết quả thử nghiệm : Test result

10	est resuit		CHURN BOLUCINA	
	Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Mức qui định theo Quality level as	Kết quả thứ nghiệm Test result	Nhận xét <i>Remark</i>
A. R	UỘT DẪN / <i>CONDUCTOR</i>	IEC 60228 : 2004		
8.1.	Số sợi dẫn / Number of wire	min 12	19	Đạt <i>Pass</i>
8.2.	Đường kính sợi dẫn, mm Diameter of wire	Not applicable for	do ruột dẫn ép chặt conductor stranded ed circular	
8.3.	Đường kính ruột dẫn, mm Diameter of conductor	9,3 - 10,2	9,8	Đạt Pass
8.4.	Điện trở một chiều của 1 km dây dẫn ở 20°C, $\Omega$ $\Omega$ DC resistance of 1 km conductor	max 0,268	0,2664	Đạt <i>Pass</i>
<ul><li>8.5.</li><li>8.6.</li></ul>	Số lớp xoắn / Number of layer  Chiều xoắn lớp ngoài cùng	Không qui định  Not specified  Không qui định	2 Phải	-
8.7.	Direction of lay of the external layer  Bội số bước xoắn / Lay ratio  Lớp / Layer 1	Not specified Không qui định Not specified	Right	-
8.8.	<ul> <li>Lóp / Layer 2</li> <li>Lực kéo đứt ruột dẫn, N</li> <li>Breaking load of conductor</li> </ul>	Không qui định Not specified	15 19,3 x 10 <sup>3</sup>	
	ÁC CHỈ TIÊU VỀ ĐIỆN LECTRICAL TEST	IEC 60502-1 : 2009		
8.9.	<ul> <li>Điện trở suất khối cách điện,</li> <li>Volume resistivity of insulation</li> <li>Ở / At 20°C</li> </ul>	min 10 <sup>13</sup>	4,8 x 10 <sup>14</sup>	Đạt <i>Pass</i>
8.10.	• Ở / At 70°C Thử điện áp 3,5 kV trong 5 min Voltage test	min 10 <sup>10</sup> Chịu được <i>Withstand</i>	3,4 x 10 <sup>11</sup> Đạt <i>Pass</i>	Đạt Pass
8.11.	Thử điện áp 2,4 kV trong 4 h Voltage test	Chịu được Withstand	Đạt <i>Pass</i>	Đạt <i>Pass</i>
C. C.	ÁCH ÐIỆN / <i>INSULATION</i>	<u>IEC 60502-1 : 2009</u>		
8.12.	Chiều dày cách điện, mm Thickness of insulation			Đạt <i>Pass</i>
	• Giá trị trung bình / Average value	min 1,4	1,7	,
	Giá trị nhỏ nhất / Minimum value	min 1,16	1,68	//



TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 **QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3** 

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam

No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam Tel: (84-251) 383 6212 Tel: (84-28) 3742 3160

Tel: (84-28) 3829 4274

Fax: (84-251) 383 6298 Fax: (84-28) 3742 3174

Website: www.quatest3.com.vn E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ CÂN TEST REPORT

04/04/2019 Page 03/03 KŸ THUẤT

TIÊU CHUÂN DO LƯỜNG

8. Kết quả thử nghiệm : Test result

	JOAN BOLDS		
Tên chỉ tiêu Specification	Mức qui định theo Quality level as	Kết quả thử nghiệm Test result	Nhận xét <i>Remark</i>
8.13. Độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt trước lão hóa Tensile strength and elongation at break before ageing			Đạt Pass
<ul> <li>Độ bền kéo / Tensile strength,N/mm²</li> <li>Độ giãn dài khi đứt, %</li> <li>Elongation at break</li> </ul>	min 150	17,6 240	
<ul> <li>8.14. Thử ngấm nước (Phương pháp điện) Water absorption (Electrical method)</li> <li>8.15. Thử sốc nhiệt cách điện ở 150°C trong 1 h / Heat shock test</li> <li>8.16. Thử nén ở nhiệt độ cao Pressure test at high temperature</li> </ul>	Chịu được Withstand Không rạn, nứt No crack	Đạt <i>Pass</i> Đạt <i>Pass</i>	Đạt Pass Đạt Pass Đạt
<ul> <li>Chiều sâu vết lõm / Indentation, %</li> <li>8.17. Thử giãn dài cách điện ở nhiệt độ thấp Elongation test for insulation at low temperature</li> </ul>	max 50	18,5	Pass Đạt Pass
<ul> <li>Độ giãn dài khi đứt, % Elongation at break</li> <li>8.18. Thử nghiệm cháy lan cho cáp đơn Flame spread test on single cables</li> <li>Khoảng cách từ mép dưới của giá đỡ trên đến vị trí cháy thành than</li> </ul>	min 20	85	Đạt Pass
phía trên, mm  The distance from the lower edge of the top support to the upper onset of charging  Khoảng cách từ mép dưới của giá đỡ trên đến vị trí cháy thành than	min 50	410	
phía dưới, mm  The distance from the lower edge of the top support to the lower onset of charging  D. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC	max 540  IEC 60502-1 : 2009	495	
OTHER SPECIFICATION  8.19. Đường kính cáp, mm	Không qui định	12,9	.
Diameter of cable	Not specified		1



TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

 Head Office:
 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam
 Tel: (84-28)
 3829 4274
 Fax: (84-28)
 3829 3012
 Website: www.quatest3.com.vn

 Testing:
 No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam
 Tel: (84-251)
 383 6212
 Fax: (84-251)
 383 6298
 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

 C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam
 Tel: (84-28)
 3742 3160
 Fax: (84-28)
 3742 3174
 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn