

Số (Nº): 035-K7/KT2

Ngày/Date of issue: 09/01/2019

Trang/Page: 1/2

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of sample: **GIÁP BUỘC ĐẦU SỨ ĐƠN DÂY BỌC 70-95mm<sup>2</sup> – BÁN DẪN**  
Hãng sản xuất: PLP- Thái Lan
- Khách hàng/Client: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LÊ KHÔI**
- Địa chỉ/Address: **958/28A đường Lò Gốm, Phường 8, Quận 6, TP Hồ Chí Minh**
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: **02/01/2019**
- Ngày thử nghiệm/Date of testing: **từ ngày/from: 04/01/2019 đến ngày/to: 08/01/2019**
- Tình trạng mẫu/State of sample: **Mẫu mới, chưa qua sử dụng**  
**Mẫu lắp với dây AAWBCC 95 mm<sup>2</sup>**
- Ký hiệu mẫu/Mark of sample: **TTF 1203SC**
- Số lượng mẫu/Quantity: **01 mẫu**
- Kết quả thử nghiệm/Test results:

TT/ Items	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ Test properties, unit	PHƯƠNG PHÁP THỬ/ Test methods	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test results
1	Kiểm tra bên ngoài, kích thước:	K7.HD.04	Không khuyết tật
	- Bên ngoài		
	- Chiều dài, mm		
			552
2	Thử lực giữ danh định P= 700 N trong thời gian 1 phút sau khi lắp đặt hoàn chỉnh	AS 1154.3:1985	Mẫu không bị tuột
3	Thử lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh, kN		0,92

### Ghi chú/Notes:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng, tên hợp đồng được ghi theo yêu cầu của khách hàng /The sample, mark, client and contract are named by client's requirements.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi đến/ The test results are valid only for received sample from client.
- Phiếu kết quả này không được trích sao một phần khi không có văn bản chấp thuận của Trung tâm kỹ thuật 2/This test report not be reproduced except in full without the written approval of QUATEST 2.

**TUQ.TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 7**  
Head of Technical Division 7

**PHẠM NGỌC TUẤN**

**KT.GIÁM ĐỐC**  
Director

**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Hữu Trung*

Số (Nº): 035-K7/KT2

Ngày/Date of issue: 09/01/2019

Trang/Page: 2/2

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

### TEST REPORT

Hình ảnh kèm theo Phiếu kết quả thử nghiệm số: 035-K7/KT2, ngày 09/01/2019



*the*

**GIÁP BUỘC ĐẦU SỨ ĐƠN DÂY BỌC 70-95mm<sup>2</sup> – BÁN DẪN**

