TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG


QUATEST 2

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2

RECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY



Website: quatest2.com.vn; Email: quatest2@quatest2.com.vn



Trang/Page 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of sample:

Số (Nº): 801-TN/ KT2-K7

KEP NÓI RE IPC03 16-150 / 6-120 (loại 2 bulong)

Hãng SX: SEE

2. Khách hàng/Client:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

3. Dia chil Address:

393 Trưng Nữ Vương - Tp Đà Nẵng

4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving:

21/4/2014

5. Ngày thử nghiệm/Date of testing:

Từ ngày/ From: 22/4/2014 đến ngày/ to: 26/4/2014

6.Tình trạng mẫu/Condition of sample: Mẫu lắp với dây nhôm 120 mm² / 120 mm²

7. Ký hiệu mẫu/Mark of sample:

IPC03 16-150 / 6-120

8. Số lượng mẫu/Quantity:

03 mẫu

9. Kết quả thử nghiệm/ Test results:

TT/ Items	CHÌ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ Test properties, unit		PHƯƠNG PHÁP THỬ/	KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test results		
			Test methods	M1	M2	МЗ
01	Thử nghiệm cơ:					
	- Lực xiết bulong	N.m	HN 33-S-63:1998	21,1	21,4	20,9
	- Lực kéo đứt trên dây dẫn chính	kN		18,5	18,8	18,6
	- Thủ kéo 500 N trong 1 phút trên dây dẫn nhánh			Chịu được		
02	Độ bền điện môi và chống thấm nước tại điện áp 6 kV, 50 Hz / 1 phút (Mẫu được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm)		IEC 6099-1:2007	Không bị đánh thủng		
03	Điện trở tiếp xúc của mối nối ở 20 ºC	μΩ	TCVN 3624-81	77,18	75,42	76,97
04	Điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương 0,5 m ở 20 °C	μΩ		123,5	125,4	124,5
05	Tỉ số giữa điện trở của mối nối và điện trở dây dẫn được nối có chiều dài tương đương 0,5 m ở 20 ºC	%		62,4	60,1	61,8
06	Độ tăng nhiệt của mối nối tại 260 A	°C		24,5	25,6	25,8

10.Nhân xét/comment:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng, tên hợp đồng được ghi theo yêu cầu của khách hàng /The sample,mark, client and contract are named by client's requirements.

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi đến/ The test results are valid only for received sample from client.

- Phiếu kết quả này không được trích sao một phần khi không có văn bản chấp thuận của Trung tâm kỹ thuật 2/This test report not be reproduced except in full without the written approval of QUATEST 2.

PHŲ TRÁCH PHÒNG KỸ THUẬT 7

Head of Technical Division 7

PHAN QUANG CẢNH

KT2.QT.30/B.04/15.7.13

[ru sð: 02 Ngō Quyền & 97 Lý Thái Tổ - Đà Nẵng; Fax:3910064 – 3820868; ĐT (Nhận mẫu): 0511 3848376 – 3833009; Kế toán: 3830586; K1: 3831824; K2: 3848338; K3: 3831049; K4: 3921924; K5: 2468589; K6: 3923238; K7: 3606367; K8: 6278889; N1: 3821113; N2: 2681469; CL: 3833010; TT: 2621068; VPDDQN: ĐT&Fax - 055 3713231.

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

UNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2



Website: quatest2.com.vn; Email: quatest2@quatest2.com.vn





Số (№): 800-TN/ KT2-K7

Ngày / Date of issue: 28/4/2014

Trang/Page 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of sample:

KEP NÓI RE IPC02 16-95 / 16-95 (loại 1 bulong)

Hãng SX: SEE

2. Khách hàng/Client:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

3. Địa chỉ/Address:

393 Trưng Nữ Vương - Tp Đà Nẵng

4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving:

21/4/2014

5. Ngày thử nghiệm/Date of testing:

Từ ngày/ From: 22/4/2014 đến ngày/ to: 26/4/2014

6.Tình trạng mẫu/Condition of sample Mẫu lắp với dây nhôm 95 mm² / 95 mm²

7. Ký hiệu mẫu/Mark of sample:

IPC02 16-95 / 16-95

8. Số lượng mẫu/Quantity:

03 mẫu

9. Kết quả thử nghiệm/ Test results:

TT/ Items	CHÌ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ Test properties, unit		PHƯƠNG PHÁP THỬ/ Test methods	KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test results		
				M1	M2	M3
01	Thử nghiệm cơ:					
	- Lực xiết bulong,	N.m	HN 33-S-63:1998	22,4	21,3	21,8
	- Lực kéo đứt trên dây dẫn chính,	kN		14,3	14,7	14,5
	- Thử kéo 500 N trong 1 phút trên dây dẫn nhánh			Chịu được		
02	Độ bền điện môi và chống thấm nước tại điện áp 6 kV, 50 Hz / 1 phút (Mẫu được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm)		IEC 6099-1:2007	Không bị đánh thủng		
03	Điện trở tiếp xúc của mối nối ở 20 ºC,	μΩ	TCVN 3624-81	94,66	92,87	97,75
04	Điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương 0,5 m ở 20 °C,	μΩ		157,6	154,5	158,7
05	Tỉ số giữa điện trở của mối nối và điện trở dây dẫn được nối có chiều dài tương đương 0,5 m ở 20 °C,	%		60,0	60,1	61,6
06	Độ tăng nhiệt của mối nối tại 260 A,	°C		31,5	31,7	32,0

10. Nhận xét/comment:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng, tên hợp đồng được ghi theo yêu cầu của khách hàng /The sample, mark, client and contract are named by

Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi đến/ The test results are valid only for received sample from client.

- Phiếu kết quả này không được trích sao một phần khi không có văn bản chấp thuận của Trung tâm kỹ thuật 2/This test report not be reproduced except in full without the written approval of QUATEST 2.

PHU TRÁCH PHÒNG KỸ THUẬT 7

Head of Technical Division 7

PHAN QUANG CẢNH

KT2.QT.30/B.04/15.7.13