

Số (N<sup>o</sup>): 4061-TN/KT2-K7

Ngày/Date of issue: 13/10/2016

Trang/Page: 1/1

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of sample: **GIÁP BUỘC ĐẦU SỨ ĐÔI CHO DÂY BỌC 35-50**  
(Đường kính sử dụng: 18,57 – 23,37 mm<sup>2</sup>)  
Hãng sản xuất: PLP - Thái Lan
- Khách hàng/Client: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LÊ KHÔI**
- Địa chỉ/Address: **958/28A đường Lò Gốm, Phường 8, Quận 6, TP Hồ Chí Minh**
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: **12/10/2016**
- Ngày thử nghiệm/Date of testing: **từ ngày/from: 12/10/2016 đến ngày/to: 13/10/2016**  
- Mẫu mới, chưa qua sử dụng.
- Tình trạng mẫu/State of sample: **- Mẫu lắp với dây AAWBCC 50 mm<sup>2</sup>**
- Ký hiệu mẫu/Mark of sample: **DTTF-1202SC**
- Số lượng mẫu/Quantity: **01 mẫu**
- Kết quả thử nghiệm/Test results:

TT Items	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ Test properties, unit	PHƯƠNG PHÁP THỬ/ Test methods	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test results
1	Thử lực giữ (chịu trượt)	AS 1154.3:1985	
	- Tăng tải đến 50% lực giữ danh định P= 0,225 kN trong thời gian 1 phút sau khi lắp đặt hoàn chỉnh		Mẫu không bị tuột
	- Tăng tải đến 100% lực giữ danh định P= 0,45 kN trong thời gian 1 phút sau khi lắp đặt hoàn chỉnh		Mẫu không bị tuột
2	Thử lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh, kN		0,73

**Ghi chú/Notes:**

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng, tên hợp đồng được ghi theo yêu cầu của khách hàng /The sample, mark, client and contract are named by client's requirements.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi đến/ The test results are valid only for received sample from client.
- Phiếu kết quả này không được trích sao một phần khi không có văn bản chấp thuận của Trung tâm kỹ thuật 2/This test report not be reproduced except in full without the written approval of QUATEST 2.

**TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 7**  
Head of Technical Division 7

**PHAN QUANG CẢNH**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Tạ Ngọc Tú*