



**CÔNG TY TNHH SX – TM DÂY & CÁP ĐIỆN
TÀI TRƯỜNG THÀNH**



TTT-256KCS0619/15

**PHIẾU KIỂM NGHIỆM
XUẤT XUỞNG**

BM: 8.2.4 – 06
10/06/2019

- Tên sản phẩm : Cáp lõi đồng 300 mm², cách điện PVC – 0,6/1kv.
- Ký hiệu : CV 300 mm² – 0,6/1kv
- Số lượng : 150m
- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH THU LỘC.
- Phương pháp thử : TCVN 5935 – 1:2013 & TCVN 6612 – 2007.
- Kết quả thử nghiệm :

MSNB: 05B031605

	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Mức qui định	Kết quả thử nghiệm
6.1	Đường kính ngoài	mm	Không qui định	27,3
6.2	Loại ruột dẫn		Cấp 2	Cấp 2
6.3	Số sợi tối thiểu của ruột dẫn	Sợi	61	61
6.4	Đường kính sợi dẫn	mm	Không qui định	2,501
6.5	Đường kính ruột dẫn	mm	max 23,1	22,5
6.6	Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C.	Ω/km	max 0,0601	0,0580
6.7	Chiều dày cách điện <ul style="list-style-type: none"> Giá trị trung bình Giá trị nhỏ nhất 	mm	min 2,40 min 2,06	2,40 2,37
6.8	Điện trở suất khối cách điện nhỏ nhất ở 70°C	Ω.cm	min 10 ¹⁰	2,5x10 ¹²
6.9	Thử điện áp AC trong 5 phút	KV	3,5	Đạt

- Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo TCVN 5935 – 1:2013 & TCVN 6612 – 2007.

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



KCS TRƯỞNG

Phạm Hoàng An

Phạm Trung Sĩ