



CÔNG TY TNHH SX – TM DÂY & CÁP ĐIỆN  
TÀI TRƯỜNG THÀNH



TTT – 126KCS0918/02

**PHIẾU KIỂM NGHIỆM  
XUẤT XUỞNG**

BM: 8.1 – 06  
13/09/2018

- Tên sản phẩm : Cáp thép trần 50.
- Ký hiệu : S 50
- Số lượng : 200kg.
- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH THU LỘC.
- Phương pháp thử : TCVN 2053 – 1993
- Kết quả thử nghiệm :

MSNB: 09X291805

	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Mức qui định	Kết quả thử nghiệm
6.1	Bề mặt sợi cáp thép		Đồng đều, không chống chéo, gãy, đứt đoạn	Đồng đều, không bị chống chéo, gãy và không đứt đoạn
6.2	Chiều xoắn ngoài cùng		Theo chiều phải	Chiều phải
6.3	Kết cấu	Sợi/mm	7/3,00	7/3,00
6.4	Bội số bước xoắn	lần	14 ÷ 28	17,0
6.5	Đường kính sợi thép	mm	2,88 ÷ 3,04	3,021
6.6	Suất kéo đứt sợi thép	N/mm <sup>2</sup>	min 294	460
6.7	Độ giãn dài tương đối sợi thép	%	min 10	17
6.8	Lực kéo đứt toàn bộ dây dẫn	N	min 14.547	25.050

- Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo TCVN 2053 – 1993

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

KCS TRƯỞNG



Phạm Trung Sĩ

Lê Minh Luân