

DANH SÁCH VẬT TƯ B CẤP ĐƯỢC NGHIỆM THU TẠI CÔNG TRƯỜNG

Công trình: Đường dây trung thế & TBA - 3P-250kVA 22/0,4kV Công ty Cổ phần XNK Thuận Phát

Xuân Hưng, ngày tháng năm 2019

STT	Tên và chủng loại vật tư	Đvt	Số lượng	Nhà sản xuất	Nhà cung cấp	Phiếu thử nghiệm xuất xưởng		Phiếu thử nghiệm của QUATEST , PXCD Cty DL Đồng Nai		Kết luận
						Số	Ngày	Số	Ngày	
1	Máy biến áp 22/0,4kV-250kVA	máy	1							Đạt
2	Trụ BTLT 12m F350 dự ứng lực	trụ	9	Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức	Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức	101/NTXX-KHKD/TDC	01/03/2019			Đạt
3	FCO 24kV - 100A	cái	3	Chance				11420/BB-FCO		Đạt
4	LA 18kV 10kA	cái	3	Cooper				11422/BB-LA		Đạt
5	MCCB 3 cực 690V - 400A - 50KA	cái	1	LS	Cty TNHH thương mại Thái Sơn Nam		01/03/2019	11421/BB-MCCB		Đạt
6	Sứ đứng 24KV	cái	24	Minh Long	Minh Long	109/CNCLML2/19	01/03/2019	11429/BB-SCĐ		Đạt
7	Sứ treo polymer	chuỗi	18	DTR				11428/BB-SCĐ		Đạt
7	Cáp đồng bọc CV120	mét	10	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành			11426/BB-LVC		Đạt
8	Cáp đồng bọc CV185	mét	9	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	TTT - 156KCS0319/06	01/03/2019	11425/BB-LVC		Đạt
9	Cáp CVV 4x4mm2	mét	4	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	TTT-027KCS0119/14	29/01/2019	11427/BB-LVC		Đạt
10	Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2	mét	48	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	TTT-029KCS0119/16	29/01/2019	11423/BB-MVC		Đạt
11	Cáp 24KV AS/XLPE/PVC 50 mm2	mét	714	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	TTT - 054KCS0719/15	19/07/2019	11424/BB-MVC		Đạt
12	Cáp đồng trần M25mm2	kg	16.83	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	TTT - 152KCS0319/05	01/03/2019			Đạt

STT	Tên và chủng loại vật tư	Đvt	Số lượng	Nhà sản xuất	Nhà cung cấp	Phiếu thử nghiệm xuất xưởng		Phiếu thử nghiệm của QUATEST , PXCD Cty ĐL Đồng Nai		Kết luận
						Số	Ngày	Số	Ngày	
13	Cáp nhôm lõi thép AC-50/8	kg	46.34	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	TTT-198KCS0319/15	08/03/2019			Đạt
14	Cáp thép 5/8"	kg	18	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	TTT - 056KCS0719/16	19/07/2019			Đạt
15	Boulon 12x40+ 2 long đèn vuông D14-50x50x3/Zn	bộ	4	Cty TNHH MTV Đại Thiên An	Cty TNHH MTV Đại Thiên An	01.2019/BBXX/D TA-TL	01/03/2019			Đạt
16	Boulon 14x150+ 2 long đèn vuông D16-50x50x3/Zn	bộ	2	nt	nt	nt	nt			Đạt
17	Boulon 16x250+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	14	nt	nt	nt	nt			Đạt
18	Boulon 16x300+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	12	nt	nt	nt	nt			Đạt
19	Boulon 16x300VRS+ 4 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	20	nt	nt	nt	nt			Đạt
20	Boulon 16x350+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	14	nt	nt	nt	nt			Đạt
21	Boulon 16x400+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	6	nt	nt	nt	nt			Đạt
22	Boulon 16x400VRS+ 4 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	10	nt	nt	nt	nt			Đạt
23	Boulon 16x50+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	37	nt	nt	nt	nt			Đạt
24	Bakelit 550x450 dày 10mm	cái	3	nt	nt	nt	nt			Đạt
25	Bảng tên trạm, bảng báo nguy hiểm + đinh vít	bộ	2	nt	nt	nt	nt			Đạt
26	Bass LI bắt FCO	Bộ	9	nt	nt	nt	nt			Đạt
27	Boulon mắt 16x300+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	5	nt	nt	nt	nt			Đạt

STT	Tên và chủng loại vật tư	Đvt	Số lượng	Nhà sản xuất	Nhà cung cấp	Phiếu thử nghiệm xuất xưởng		Phiếu thử nghiệm của QUATEST , PXCD Cty DL Đồng Nai		Kết luận
						Số	Ngày	Số	Ngày	
28	Chụp cách điện đầu cực FCO (trên + dưới)	bộ	3	nt	nt	nt	nt			Đạt
29	Chụp cách điện đầu cực LA	cái	3	nt	nt	nt	nt			Đạt
30	Chụp cách điện đầu cực MBA	cái	3	nt	nt	nt	nt			Đạt
31	Chụp cách điện kẹp quai	cái	3	nt	nt	nt	nt			Đạt
32	Chụp đầu cosse 120mm2	cái	2	nt	nt	nt	nt			Đạt
33	Chụp đầu cosse 185mm2	cái	6	nt	nt	nt	nt			Đạt
34	Chụp đầu cực FCO (bộ 2 cái)	bộ	3	nt	nt	nt	nt			Đạt
35	Dây chày 12K	Sợi	3	nt	nt	nt	nt			Đạt
36	Xà composite 110x800x5 dài 2,4m	cái	2	nt	nt	nt	nt			Đạt
37	Chống composite 40x10x920	cái	2	nt	nt	nt	nt			Đạt
38	Đầu cosse ép Cu 120mm2	cái	2	nt	nt	nt	nt			Đạt
39	Đầu cosse ép Cu 185mm2	cái	6	nt	nt	nt	nt			Đạt
40	Chân sứ đứng D20	cái	24	nt	nt	nt	nt			Đạt
41	Cọc tiếp đất Ø 16- 2,4m + kẹp cọc	bộ	12	nt	nt	nt	nt			Đạt
42	Co 135 độ PVC 90	cái	1	nt	nt	nt	nt			Đạt

STT	Tên và chủng loại vật tư	Đvt	Số lượng	Nhà sản xuất	Nhà cung cấp	Phiếu thử nghiệm xuất xưởng		Phiếu thử nghiệm của QUATEST , PXCD Cty ĐL Đồng Nai		Kết luận
						Số	Ngày	Số	Ngày	
43	Co 90 độ PVC 90	cái	1	nt	nt	nt	nt			Đạt
44	Cáp nhôm A-70: buộc cổ sứ	kg	3	nt	nt	nt	nt			Đạt
45	Kẹp cáp 3 Boulon	cái	16	nt	nt	nt	nt			Đạt
46	Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2	cái	16	nt	nt	nt	nt			Đạt
47	Kẹp hotline 2/0	cái	12	nt	nt	nt	nt			Đạt
48	Khóa néo dây cỡ dây 185	cái	18	nt	nt	nt	nt			Đạt
49	Khóa néo dây cỡ dây 50	cái	3	nt	nt	nt	nt			Đạt
50	Kẹp quai 2/0	cái	3	nt	nt	nt	nt			Đạt
51	Kẹp quai 2/0 + chụp cách điện	bộ	9	nt	nt	nt	nt			Đạt
52	Máng che dây chằng dây 1,6mm	cái	2.00	nt	nt	nt	nt			Đạt
53	Móc treo chữ U	cái	36	nt	nt	nt	nt			Đạt
54	Neo xòe 8 hướng (dây 3,2mm)	cái	2	nt	nt	nt	nt			Đạt
55	Ốc xiết cáp cỡ 25mm2	cái	4	nt	nt	nt	nt			Đạt
56	Ống PVC D114x4,9mm	m	6	nt	nt	nt	nt			Đạt
57	Uclevis + sứ ống chỉ	bộ	6	nt	nt	nt	nt			Đạt

STT	Tên và chủng loại vật tư	Đvt	Số lượng	Nhà sản xuất	Nhà cung cấp	Phiếu thử nghiệm xuất xưởng		Phiếu thử nghiệm của QUATEST , PXCD Cty DL Đồng Nai		Kết luận
						Số	Ngày	Số	Ngày	
58	Sắt góc L50 x50 x5	kg	83.47	nt	nt	nt	nt			Đạt
59	Sắt góc L75 x75 x8	kg	378.12	nt	nt	nt	nt			Đạt
60	Sứ chằng	cái	2	nt	nt	nt	nt			Đạt
61	Ty neo Ø22x2400	cái	2	nt	nt	nt	nt			Đạt
62	Vỏ tủ trạm giàn 2 ngăn + khóa tủ	cái	1	nt	nt	nt	nt			Đạt
63	Đà U100x46x4.5x400	kg	10.85	nt	nt	nt	nt			Đạt
64	Đà U100x46x5x800	kg	10.85	nt	nt	nt	nt			Đạt
65	Đà U160x68x5x2800 đỡ MBA	kg	104.10	nt	nt	nt	nt			Đạt
66	Yếm cáp dày 2mm	cái	4	nt	nt	nt	nt			Đạt
67	Ống PVC D90x3,8mm	m	12	nt	nt	nt	nt			Đạt
68	Cổ đế kẹp ống PVC Ø 90	bộ	3	nt	nt	nt	nt			Đạt
69	Co sừng 90 độ PVC 114	cái	1	nt	nt	nt	nt			Đạt
70	Keo dán ống PVC (100gr)	tuýp	1	nt	nt	nt	nt			Đạt
71	Keo silicon bít miệng ống	ống	1.00	nt	nt	nt	nt			Đạt
72	Băng keo cách điện	cuộn	2	nt	nt	nt	nt			Đạt

STT	Tên và chủng loại vật tư	Đvt	Số lượng	Nhà sản xuất	Nhà cung cấp	Phiếu thử nghiệm xuất xưởng		Phiếu thử nghiệm của QUATEST , PXCD Cty DL Đồng Nai		Kết luận
						Số	Ngày	Số	Ngày	
73	Ximăng	kg	1712	Địa phương	Địa phương					Đạt
74	Cát vàng	m3	2.75	nt	nt					Đạt
75	Đá 1x2	m3	5.08	nt	nt					Đạt

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

Phạm Thế Ngữ

Trần Văn Sỹ