

**BẢNG TRỤ ĐƯỜNG DÂY 3 PHA****Công trình: Đường dây 22kV & TBA 3P-250kVA Công ty TNHH MTV Nguyễn Thuận Thiên****Địa điểm: Xuân Tâm - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai**

Số trụ	Kh.cách	Công dẫn 3ACX50 + AC50	Hình thức trụ	Trụ					Tiếp địa lắp lại trụ 12m	Loại xà				Bộ sứ đứng SĐU	Dây buộc cổ sứ 50	Chuỗi Polymer lắp vào xà CĐX	Giáp núu cổ dây 50mm2	Bộ đỡ dây T.H : Đth-U	Bộ néo dây T.H : Nth-U	Kẹp quai 4/0	Hotline 4/0	Kẹp ép cổ 120mm2	FCO100	GHI CHÚ
				BTLT 12	BTLT 14	M12	M12BT ĐÔI	M14BT ĐÔI		X-22K-Đ	X-22K-K	X-20KL2/3	X-24COPOSITE											
060A			I-DT		2			1			1	1	1	7	7	3	3	1	1	6	6	2	3	
001	41	41	I	1		1			1			1		3	3			1						
002	45	86	I	1		1						1		3	3			1						
003	45	131	I	1		1						1		3	3			1						
004	45	176	I	1		1						1		3	3			1						
005	45	221	DT	2			1			1						3	3		1					
TỔNG	221	221		6	2	4	1	1	1	1	1	5	1	19	19	6	6	5	2	6	6	2	3	

**GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY****KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP****Phạm Thế Ngữ****Trần Văn Sỹ**