

BẢNG TRỤ ĐƯỜNG DÂY 3 PHA

Công trình: Đường dây trung thế & TBA - 3P-250kVA 22/0,4kV Công ty Cổ phần XNK Thuận Phát

Địa điểm: Xuân Hưng - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai

Số trụ	Kh.cách	Công dẫn 3ACXV50 + AC50	Hình thức trụ	Trụ						Chằng M.néo	Tiếp địa lắp lại trụ 12m	Loại xà				Bộ sứ đứng SĐU	Chuỗi Polymer lắp vào xà CĐX	Bộ đỡ dây T.H : Đth-U	Bộ neo dây T.H : Nth-U	Kẹp quai 2/0 + Chụp	Hotline 2/0	Kẹp ép cỡ 50mm2	FCO100	GHI CHÚ
				BTLT 12HH	BTLT 12	M12	M12BT ĐƠN	M12BT ĐÔI	CX12-B			X-22K-Đ	X-22Đ	X-20ĐL2/3	X-24COPOSITE									
035			I-DT	1					1	1		1				2	3	1		3	3	2		
001	35	35	2DT		2			1			1	1			1	2	6	1		6	6	2	3	
002	35	70	I		1	1								1		3		1						
003	40	110	I		1	1								1		3		1						
004	40	150	I		1	1								1		3		1						
005	35	185	2DT		2			1			1	2				2	6		2			8		
006	45	230	I		1		1						1			3		1						
007	2.4	233	DT		1		1		1	1		1					3		1					
TỔNG	233	233		1	9	3	2	2	2	2	2	5	1	3	1	18	18	6	3	9	9	12	3	

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

Phạm Thế Ngữ

Trần Văn Sỹ